

## 二、投标分项报价表

项目编号：城投采公-2020056

序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标人民币价格 (元)	
							单价	合价
1	循环水泵 (核心产品)	南方	TD100-22/2	1. 规格: Q=100m <sup>3</sup> /h, H=20m, N=11Kw, 两用一备。 2. 参数: 不锈钢泵轴、铸铁叶轮、铸铁外壳、内涂防腐层、机械密封。进出口设有阀门、隔震软接头、出水端设有压力表和止回阀, 底座配置减震装置。两用一备。	3	台	7600	22800
2	毛发聚集器 (核心产品)	苏碧	BYE-150B	1. 规格: 进出口口径 DN150、DN100。 2. 参数: 304 不锈钢过滤筒, 带放气阀, 耐压 ≥ 0.6Mpa。 3. 特殊工艺要求: 为保证产品质量, 罐体主焊缝 (环缝、纵缝、封头拼缝) 应采用高能焊接工艺 (等离子、激光或电子束) 进行焊接, 其余部分采用氩弧焊, 不得采用手工电弧焊; 先进行喷砂处理工艺, 确保表面光洁度, 然后静电喷涂不锈钢专用纳米树脂保护层。确保过滤器内外表面满足长期耐盐耐酸碱、耐臭氧, 耐氯离子等化学物质腐蚀; 毛发聚集器顶部须配不锈钢液减压压力表;	3	台	6500	19500
3	过滤器 (核心产品)	苏碧	BYC-1800A	1. 规格: φ1800。 2. 参数: 304 不锈钢材质, 罐壁厚 8MM。设有观察窗、检修口、排气管、耐压 0.6Mpa, 滤速: ≤25m/h, 单台过滤流量: 64m <sup>3</sup> /h, 过滤面积: 2.54m <sup>2</sup> ;	3	台	47000	141000

江苏碧源泳池设备有限公司 总部地址: 常州市武进区雪堰镇漕桥工业集中区 邮编: 213171  
 Jiang Su Beyond swimming-pool Equipment CO., LTD Tel: 0519-86169068/86169000 Fax: 0519-86169009



				含优质天然石英海砂滤料，粒径0.5~1.0mm，滤料厚度≥700mm；压力和时间控制反冲洗，反冲洗强度12-15L/s.m <sup>2</sup> ，反冲洗时间5-7min。 3. 特殊工艺要求：为保证产品质量，罐体主焊缝（环缝、纵缝、封头拼缝）应采用高能焊接工艺（等离子、激光或电子束）进行焊接，其余部分采用氩弧焊，不得采用手工电弧焊；先进行喷砂处理工艺，确保表面光洁度，然后静电喷涂不锈钢专用纳米树脂保护层。确保过滤器内外表面满足长期耐盐耐酸碱，耐臭氧，耐氯离子等化学物质腐蚀；过滤器进出水口须配不锈钢液减压压力表；				
4	混凝剂投加装置	普罗名特	CONC0223	规格：投加量24L/h，1.5 bar。 参数：配200L国产PE加药桶。	1	套	2800	2800
5	消毒剂投加装置	普罗名特	CONC0223	规格：投加量24L/h，1.5 bar。 参数：配200L国产PE加药桶。	1	套	2800	2800
6	pH值调节剂装置	普罗名特	CONC0223	规格：投加量24L/h，1.5 bar。 参数：配200L国产PE加药桶。	1	套	2800	2800
7	全自动水质检测仪	意大利 SEKO	K042PRW008K	参数：PH、ORP 可在线检测。 测量范围：PH 值 1-14，ORP 值 100-999mv，实时在线检测	1	套	8800	8800
8	板式换热器（核心产品）	太平洋	TM6	规格：换热面积约6平米。 参数：304 不锈钢板片。初加热时间48h，板片材质304 不锈钢，符合PH 值在7.2~7.6 水质的要求，	2	台	14500	29000
9	温控仪	西门子	DN80	含多功能控制器、浸入式温度传感器、电动温度自动调节阀、执行器。	1	套	8500	8500
10	臭氧发生器（核心产品）	苏碧	BY-CFY-100	规格：发生量100g，臭氧投加量0.5mg/L，	1	台	43000	43000

江苏碧源泳池设备有限公司 总部地址：常州市武进区雪堰镇漕桥工业集中区 邮编：213171  
 Jiang Su Beyond swimming-pool Equipment CO., LTD Tel: 0519-86169068/86169000 Fax: 0519-86169009



11	臭氧反应罐 (核心产品)	苏碧	BYG-4.0A	<p>参数: 包含臭氧增压泵, 全套臭氧附件, 自动排气阀、尾气破坏器等。</p> <p>规格: <math>\phi 1600</math>;</p> <p>316L 不锈钢材质, 罐体壁厚 6MM。单台有效容积约: 3.74m<sup>3</sup>, 耐臭氧和氯双重腐蚀, 满足臭氧投加量在 0.6mg/L 时 CT<math>\geq</math>1.6 的要求, 承压 0.6MPa。特殊工艺要求: 为保证产品质量, 罐体主焊缝 (环缝、纵缝、封头拼缝) 应采用高能焊接工艺 (等离子、激光或电子束) 进行焊接, 其余部分采用氩弧焊, 不得采用手工电弧焊; 先进行喷砂处理工艺, 确保表面光洁度, 然后静电喷涂不锈钢专用纳米树脂保护层。确保过滤器内外表面满足长期耐盐耐酸碱, 耐臭氧, 耐氯离子等化学物质腐蚀; 进出水口须配不锈钢液减压压力表。</p>	1	台	55000	55000	55000
12	电控柜	碧源定制	XL-21	<p>主要电器元件品牌: 国内知名品牌, 主要控制循环水泵、臭氧发生器、药剂投加系统等。</p>	1	台	8500	8500	8500
13	均衡水箱	金沐霖	JML-48	规格: L $\times$ B $\times$ H 6000 $\times$ 4000 $\times$ 2000, 304 不锈钢材质拼装, 带自动补水装置, 检修爬梯。	1	台	48000	48000	48000
14	可调式布水口	苏碧	SP-1424	SP-1424, ABS 塑料材质。	1	批	600	600	600
15	溢流回水口	苏碧	SP-1019	SP-1019, ABS 塑料材质。	1	批	800	800	800
16	回水口	苏碧	SP-1032	300 $\times$ 300, ABS 塑料材质。	1	批	600	600	600
17	不锈钢扶梯	苏碧	F315/415	三级、四级, 304 不锈钢材质, 扶手表面处理为镜面光, 与预埋件接触紧密。	4	个	900	900	3600
18	溢水沟格栅	科润	300mm $\times$ 25mm	30CM 宽, 2.5CM 厚; 材质: 高密度白色材料。	180	米	65	65	11700

江苏碧源泳池设备有限公司 总部地址: 常州市武进区雪堰镇漕桥工业集中区 邮编: 213171  
 Jiang Su Beyond swimming-pool Equipment CO., LTD Tel: 0519-86169068/86169000 Fax: 0519-86169009



19	出发台	苏碧	BY-CFT-600	全玻璃钢体, 台面 600*650MM, 有起跳踏板, 标准型。	8	张	2000	16000	
20	泳道线	科润	φ 150×25m	标准比赛型, φ 150×25m, 含紧线器, 含预埋件设计满足 FINA2005-2009 规则有关奥运会标准的规定。	7	根	3500	24500	
21	仰泳转身标志杆	苏碧	标准比赛型	符合 FINA 标准, 含不锈钢制埋件, 仰泳转身标志线立杆设置在池端的 5m 处。	2	套	1800	3600	
22	犯规召回线	苏碧	标准比赛型	符合 FINA 标准, 含不锈钢制埋件, 犯规召回线立杆设置在池端的 15m 处。	1	套	1800	1800	
23	绕线车	苏碧	BY-RXC-50	泳道线配套, 绕线车的滚筒、轴头、车架、摇臂材质均为不锈钢材料制作, 配有四个不锈钢万向轮, 移动方便。	7	套	1900	13300	
24	全自动池底清污器	美国海豚	3002	含 30m 线, 全自动爬墙式, 带遥控, 带手推车。	1	套	16000	16000	
25	安装管道、阀门、辅材等	华亚	按图纸配置	游泳池周围给水管、放空管、溢流管、支架, 游泳池机房内给水管、回水管、放空管、阀门、支架、五金等。	1	批	45000	45000	
26	安装费				1	项	80000	80000	
27	运输、吊装、保险等				1	项	5000	5000	
合 计									615000



投标人名称 (公章): 江苏碧源泳池设备有限公司

法定代表人或代理人 (签字或盖章): 李利平

日期: 2020 年 9 月 28 日

江苏碧源泳池设备有限公司 总部地址: 常州市武进区雪堰镇漕桥工业集中区 邮编: 213171  
 Jiang Su Beyond swimming-pool Equipment CO., LTD Tel: 0519-86169068/86169000 Fax: 0519-86169009