

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>周明明</u> |
| | 职称: <u>高工</u> |
| | 工作单位: <u>江苏城建校建筑设计院</u> |
| 项目信息 | 项目名称: <u>行政中心(二期)-楼空调及新风系统改造及 设备改造项目新增空调及新风系统安装工程</u> |
| | 供应商名称: <u>亿全汇安装工程(常州)有限公司</u> |
| 专业人员论证意见 | <p>基于以下原因建议采用单一来源采购</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原设备供应商亿全汇安装工程(常州)有限公司可提供原品牌服务,且改造方案合理可行。 2. 原设备供应商了解熟悉原有空调及装环境,有利于实现原设备与新设备的合理搭配和匹配。 3. 采用原品牌,有利于通讯协议及控制一致,便于使用和管理。 4. 新增与原有设备的维保单位一致,有利于工程的使用和管理。 |
| 专业人员签字 | <p><u>周明明</u></p> <p>2012.3.15</p> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|---|------------|
| 专业人员信息 | 姓名：郭正 | |
| | 职称：副教授 | |
| | 工作单位：苏大大学 | |
| 项目信息 | 项目名称：行政中心（E）一楼纪委监费信访及谈话室改造项目 新增空调及新风系统工程 | |
| | 供应商名称：亿全江安装工程（常州）有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>听取亿全江安装工程有限公司行政中心（E）一楼纪委谈话室改造项目空调工程介绍。该工程改造方案充分考虑了项目特点，可满足谈话室空调使用的需求，可实现原有14匹机、10匹机、新风系统全部无需淘汰继续使用的需求，可满足环保冷媒、新风量等规范要求，符合可行。</p> <p>因工程改造过程中，需对原14匹机10匹机的部分内机进行重新组合使用（部分内机机型不符合档案资料密封要求，部分不符合房间土质回风量要求），原有机器与新增机器需重新匹配，所以建议继续采用原品牌进行项目空调工程改造。</p> <p>鉴于以下原因，建议采用单一来源采购，向原建设单位采购。</p> <ol style="list-style-type: none"> 原设备供应商亿全江公司可提供原品牌服务，且改造方案合理可行。 原设备供应商了解原有空调安装状况，有利于实现原机器与新机器合理搭配和匹配。 采用原品牌，有利于避免协议品牌不一致，使用及后期维护。 新增及原有设备的维护单位一致，有利于使用管理。 | |
| 专业人员签字 | 郭正 | 2021.3.15. |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | |
|----------|--|-----------|
| 专业人员信息 | 姓名: 荆卫忠 | |
| | 职称: 高级工程师 | |
| | 工作单位: 郑州市建筑设计研究院有限公司 | |
| 项目信息 | 项目名称: 行政中心(-区)-电梯垂直信访及谈话室改造项目新增空调及新风系统安装工程 | |
| | 供应商名称: 亿金汇安装工程(郑州)有限公司 | |
| 专业人员论证意见 | <p>建议采用单一来源采购方式,理由如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原设备供应商亿金汇公司能提供原品牌设备,且改造技术方案可行. 2. 原设备供应商对原有空调系统比较熟悉,有利于实现原室内机与新室内机的合理搭配. 3. 采用原品牌,有利于通讯协议及控制系统一致,便于使用管理,且改造成本最低. 4. 新增与原有设备的维保单位一致,便于日后运行管理. | |
| 专业人员签字 | 荆卫忠 | 2021.3.15 |

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。