

# 竞争性磋商文件

编 号:ZJ-磋 2021026

采购单位:常州市新桥高级中学

采购内容:新桥高中教室健康光环境提升改造项目

常州中金招投标有限公司

二〇二一年七月

## 前附表

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

项号	内容规定
1	项目名称:新桥高中教室健康光环境提升改造项目 项目编号:ZJ-磋 2021026 质保期:五年,自验收合格之日起算。 交付期:合同签订后 15 日内完成安装调试,并经采购人验收合格。 工期:本项目需确保在 8 月 20 日前完成安装调试并通过验收。 响应文件的有效期:自投标当日起 60 天内。
2	响应文件份数:胶装成册,正本 1 份、副本 2 份 响应文件的密封、签署、盖章要求:见第一章
3	磋商保证金:本项目无需缴纳保证金。
4	磋商文件发售时间:2021年7月23日至2021年7月30日,上午8:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外) 磋商文件费用:500 元/份
5	现场勘察: <input type="checkbox"/> 组织 <input checked="" type="checkbox"/> 自行勘察 联系人:孙老师 联系电话:18961122001 本项目不召开标前答疑会。供应商对磋商文件如有疑问,请将疑问于 2021 年 8 月 2 日上午 11:00 前以书面形式(加盖公章)向常州中金招投标有限公司提出。
6	响应文件递交截止暨开标时间:2021 年 8 月 4 日下午 14:00 (北京时间) 响应文件接收时间:2021 年 8 月 4 日下午 13:30 至 14:00 (北京时间) 响应文件递交及磋商地点:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼 402 开标室
7	资格审查要求:详见“响应文件的格式”。
8	评审办法:综合评分
9	报价次数:本项目采用至少二次报价,最终报价不得高于响应文件报价。
10	履约保证金: <input checked="" type="checkbox"/> 需要提供:合同价的 5%,合同签订时由采购人自行收取。 <input type="checkbox"/> 不需要提供
11	成交服务费:详见第一章“采购代理机构服务费”条款



# 目录

前附表 .....	1
竞争性磋商公告 .....	3
第一章 磋商供应商须知 .....	9
第二章 采购内容及要求.....	15
第三章 响应文件的组成.....	22
第四章 资格审查材料.....	23
第五章 响应文件格式.....	24
第六章 采购合同格式.....	44
第七章 评分办法和评分标准.....	51
友情提示.....	55



## 新桥高中教室健康光环境提升改造项目竞争性磋商公告

### 项目概况

新桥高中教室健康光环境提升改造项目的潜在供应商应在常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼获取磋商文件，并于 2021 年 8 月 4 日下午 14:00(北京时间)前递交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号:ZJ-磋 2021026

项目名称:新桥高中教室健康光环境提升改造项目

预算及最高限价:人民币 44.7 万元

采购需求:常州市新桥高级中学为提高教室照明质量、改善学生学习光照环境，现需对学校 60 间教室照明进行改造: 吊顶式教室灯 540 盏、板书灯 180 盏，具体详见磋商文件内容与要求。

质保期:五年，自验收合格之日起算。

交货期:合同签订后 15 日内完成安装调试，并经采购人验收合格。

工期:本项目需确保在 8 月 20 日前完成安装调试并通过验收。

本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且必须为未被列入“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动; 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标;

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求:无

4. 本项目的特定资格要求:无

### 三、获取磋商文件

时间:2021 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 30 日上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 17:00(北京时间，法定节假日除外)

地点:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼

方式:现场获取或邮件送达

售价:人民币 500 元/份(现金、微信或支付宝),磋商文件售后一概不退。



#### 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

递交截止暨开标时间 2021 年 8 月 4 日下午 14:00(北京时间)

地点:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼 402 开标室

#### 五、开启

时间 2021 年 8 月 4 日下午 14:00(北京时间)

地点:常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼 402 开标室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 报名时需提供资料:

(1) 报名申请表(加盖公章,格式后附)

(2) 企业营业执照(复印件加盖公章)

以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放磋商文件。

2. 本项目不召开标前答疑会。供应商对磋商文件如有疑问,请将疑问于 2021 年 8 月 2 日上午 11:00 前以书面形式(加盖公章)向常州中金招投标有限公司提出。

3. 本项目自行勘察,联系人:孙老师 联系电话:18961122001

4. 有关本次采购的事项若存在变动或修改,常州中金招投标有限公司将通过补充或更正形式在常州市政府采购网、常州中金招投标有限公司网站上发布,因未能及时了解相关最新信息所引起的失误责任由供应商自负。

5. 响应文件制作份数及要求

(1) 正本份数:1 份,副本份数:2 份,胶装成册,未提供完整的视为无效投标。

(2) 正本和副本合并密封或独立密封,由供应商根据实际情况自行确定。

(3) 不论供应商成交与否,响应文件均不退回。

6. 关于疫情期间的其他要求

(1) 疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求,服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离,分散等候,不得扎堆聚集,事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。

(2) 疫情期间磋商现场每家供应商数不得超过 2 人,对于参与开标活动的法定代表人或授权代表,应如实填报《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》并加盖单位公章,开标当日凭表格入场。



## 7. 样品提供要求

- (1) 供应商需提供样品: 吊顶式教室灯 1 盏、板书灯 1 盏。
- (2) 提交时, 样品上任何显示制造厂或供应商的标志、标记都必须用不透明的纸粘贴遮盖, 否则将被视为无效投标。
- (3) 样品制作及运输费用由供应商自行承担。成交单位的样品不予退回, 由采购人封存作为最终验收的依据。未成交单位将样品自行带回。
- (4) 送样时间: 2021 年 8 月 4 日下午 13:30 至 14:00 截止, 逾期不再接受。
- (5) 送样地点: 常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼。

## 八、对本次采购提出询问, 请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称: 常州市新桥高级中学

地址: 常州市新北区新桥镇红河路 116 号

联系人: 孙老师

联系方式: 18961122001

### 2. 采购代理机构信息

名称: 常州中金招投标有限公司

地址: 常州市新北区通江南路 299 号教育园区 1 号楼 4 楼

联系人: 潘女士 贾女士

联系方式: 0519-85958666

### 3. 项目联系方式

项目联系人: 潘女士

电话: 0519-85958666



## 报名申请表

项目名称:

编号:

供应商（盖章）:

现委托\_\_\_\_\_参与常州中金招投标有限公司此项目的报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。

法定代表人（签字或盖章）:

被授权人姓名:

联系电话:

第二代身份证号码:

接收磋商文件指定电子邮箱:

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写

报名时间:

被授权人签字:

\*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。



## 疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 供应商代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加: <input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标			
项目名称			
<b>个人健康情况</b>			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人（签名）： 单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			

注：存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究  
责任。





## 政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日



# 第一章 磋商供应商须知

## 1. 投标应遵循的依据及原则

1.1 《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》、《政府采购供应商质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》；

1.2 其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

## 2. 供应商的义务

2.1 应当认真阅读磋商文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，及应具备的资格条件。

2.2 应当按照磋商文件的要求编制响应文件，且应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应并在指定的时间内将密封的响应文件送达指定地点。

2.3 应自行承担其编制、提交响应文件以及参加磋商采购活动所产生的一切费用。无论磋商采购活动中的做法和结果如何(包括采购人决定取消采购的)，采购人和代理机构对上述费用不负任何责任。

2.4 不得相互串通响应报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商合法权益。不得与采购人串通，损害国家利益，公共利益或者他人的合法权益。

## 3. 磋商文件的澄清、修改

3.1 在响应截止时间前无论出于何种原因采购人可对磋商文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长响应截止时间。

3.2 如需对磋商文件进行澄清或修正，变更内容将通过补充或更正的形式在网站上发布，因未能及时了解相关最新信息所引起的失误，责任由供应商自负。该变更或补充公告作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力。

3.3 公告以常州市政府采购网、常州中金招标投标有限公司网站所发布的为准。

## 4. 响应文件的组成、编制、密封与递交

4.1 响应文件按第三章《响应文件的组成》要求组成。

4.2 所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。响应文件由供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法定代表人或授权代表签字(盖章)，方为有效。

4.3 供应商一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”。

4.4 响应文件共一式3份(正本1份、副本2份)，在每一份响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本、副本应分别胶装成册并密封。

**\*4.5 响应文件密封口须加盖供应商公章、法定代表人或授权代理人签字或盖章，封袋上写明项目编号、项目名称、供应商名称。未按上述要求递交的响应文件将被拒收。**



4.6 法定代表人或授权委托代理人须携带**响应文件、身份证原件、健康信息登记表、供应商信用承诺书**，按本次磋商文件规定的时间准时参加，并递交响应文件。迟于响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。

**\*4.7 资格审查和评分要求的相关各种资格、资质、证书、证明、业绩合同等材料需在磋商现场及时提交。**

## 5. 磋商保证金及履约保证金（如无需缴纳，此条可忽略）

\*5.1 按磋商公告要求提交保证金。

5.2 成交单位的磋商保证金，在成交单位签订合同（合同须由采购代理机构备案）后，5个工作日内予以无息退还。未成交的供应商以及购买磋商文件并已交纳磋商保证金但未参与投标的供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内无息退回。

5.3 如供应商在响应截止时间后撤回响应文件或其他违反政府采购相关法律、法规或规范性文件的，则磋商保证金将作为违约金不予退还。

5.4 成交单位应在合同签订前按前附表规定的金额（合同金额的5%）向**采购单位**提交履约保证金。

5.5 履约保证金（无息）将在项目服务结束并经采购单位确认后15日内退返成交单位。

## 6. 报价（编制）要求的说明

6.1 本项目报价应包括为完成该项货物和服务所涉及的一切相关费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

\*6.2 供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。一项内容只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。

## 7. 响应文件的修改和撤回

7.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止时间前，以书面形式通知代理机构。修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并应在封袋上加注“修改”或“撤回”字样。修改文件必须在响应截止时间前送达磋商地点，在响应截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

7.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

## 8. 无效响应文件的确认

8.1 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；



- 8.2 响应文件未加盖公章或无法定代表人（法定代表人授权代表）签字或盖章的；
- 8.3 联合体参与磋商未附联合体各方共同磋商协议的；
- 8.4 响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写的；
- 8.5 响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；
- 8.6 响应文件中有多个报价且未声明以哪一个为准的；
- 8.7 供应商的最终磋商报价超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
- 8.8 响应文件载明的采购项目的完成期限超过磋商文件规定的期限；
- 8.9 响应文件背离磋商文件中规定的必要技术功能要求；
- 8.10 响应文件附有采购人不能接受的商务条件；
- 8.11 各响应文件之间出现不应有的相似、相同、错误；
- 8.12 提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
- 8.13 不符合国家法律法规及磋商文件中规定的其他实质性要求及无效响应要求；

## 9. 磋商流程

**9.1 成立磋商小组：**根据有关法律法规，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

**9.2 磋商签到：**按磋商文件的规定，在响应文件提交截止的同一时间及地点组织磋商。磋商由集中采购机构主持，参加磋商的供应商代表（法定代表人或授权代表）应签名报到以证明其出席。

**9.3 检查响应文件密封情况：**由供应商代表检查自己的响应文件密封情况，如有异议须当场示意提出。

**9.4 供应商在检查完响应文件密封情况后即可，在会议室等候并做好正式磋商准备。**

**9.5 响应文件的拆封及初审：**磋商小组对响应文件进行拆封，依据磋商文件规定对响应文件进行资格性检查和符合性检查，审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

**9.5.1 资格性检查：**依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。格式及要求详见第四章、第五章。

**9.5.2 符合性检查：**依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

**9.6 磋商及最终报价：**供应商填写最终报价（仅报总价），除磋商时另有约定外，单价及小微企业优惠报价部分均按总价同比例下调，如供应商在响应文件中未承诺小微企业优惠报价，则无价格优惠扣除。除因磋商文件修改导致成本增加，最终报价不得超过第一次报价，否则视为无效响应报价。最终报价如出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

**9.7 评审：**磋商小组根据供应商的承诺、响应程度和最终报价按磋商文件规定的评审办法进



行评审并给出评审意见, 签署评审报告。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容, 而不寻求外部的证据。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的, 磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商, 采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员, 应当在报告上签署不同意见并说明理由, 由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的, 视为同意评审报告。

## 10. 响应文件的评审、定标方法

10.1 本项目评标办法采用综合评分法, 是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评分办法。

10.2 对于小微企业提供本企业或者其他小微企业制造的产品进行价格扣除: 对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业, 给予价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的, 视同为大中型企业, 不给予价格扣除。供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》, 否则不予价格扣除。

## 11. 成交结果公告及成交通知书

11.1 采购人或者采购代理机构应当自成交单位确定之日起 2 个工作日内, 在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果, 成交通知书将同时发出, 成交公告期限为 1 个工作日。

11.2 成交通知书发出后, 采购人放弃采购结果或者成交单位放弃中标, 均应当承担相应的法律责任, 且不影响成交服务费的支付。

11.3 采购代理机构及采购人对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

## 12. 采购失败

12.1 在评标采购中, 出现下列情况之一的, 应予废标;

12.1.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质性响应的供应商不足三家的;

12.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

12.1.3 供应商的报价均超过采购预算 (最高限价), 采购人不能支付的;

12.1.4 因重大变故, 采购任务取消的。

**注意: 政府购买服务项目、市场竞争不充分的科研项目, 以及需要扶持的科技成果转化项目, 提交最后报价的供应商可以为 2 家。**

## 13. 采购代理机构服务费

本项目代理费由成交供应商支付, 代理服务费按成交金额\*标准收费汇率进行计算。成交单位应在合同签订前将成交服务费付至常州中金招投标有限公司指定账户。

采购代理服务收费标准



费 率 中标金额 (万元)	服 务 类 型 货物招标
100 以下	1.5%
100-500	1.1%
500-1000	0.8%
1000-5000	0.5%
5000-10000	0.25%
.....	.....

采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目采购代理业务成交金额为 200 万元，计算采购代理服务收费额如下：

$$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$$

$$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$$

$$\text{合计收费} = 1.5 + 1.1 = 2.6 \text{ (万元)}$$

代理服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。

#### 14. 合同的签订

14.1 成交单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按成交通知书中规定的时间和地点与采购人签订合同，并由成交单位交至常州中金招投标有限公司备案，否则按放弃处理。

14.2 签订合同及合同条款应以磋商文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

14.3 成交单位无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

14.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

#### 15. 供应商质疑的提出和答复

15.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；



(五) 必要的法律依据;

(六) 提出质疑的日期。

(七) 如是代理人提交质疑函的, 还需提供身份证明和授权委托书。

15.3 供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

15.4 质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作, 网址:  
[http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201\\_2804587.html](http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html)



## 第二章 采购内容及要求

受常州市新桥高级中学的委托,常州中金招投标有限公司作为采购代理机构,就其单位所需的新桥高中教室健康光环境提升改造项目进行竞争性磋商采购。

### 一、项目概况

- 1、项目名称:新桥高中教室健康光环境提升改造项目
- 2、项目预算:人民币 44.7 万元
- 3、项目概况:常州市新桥高级中学为提高教室照明质量、改善学生学习光照环境,现需对学校 60 间教室照明进行改造:吊顶式教室灯 540 盏、板书灯 180 盏。
- 4、交货期:合同签订后 15 日内完成安装调试,并经采购人验收合格。
- 5、质保期:五年,自验收合格之日起算。
- 6、采购清单如下:

序号	设备名称	单位	数量
1	吊装式教室灯	盏	540
2	板书灯	盏	180
3	吊杆、吸盘等配件	套	720
4	安装综合布线	套	720

### 二、参数要求如下

#### 1、吊装式教室灯

序号	类别	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	1、LED 光源,提供技术支持资料(如白皮书、彩页、手册、检测报告等); 2、闪烁指标:提供检测报告,检测报告评价为“无显著影响”或“无危害”; 3、蓝光指标:提供检测报告,检测报告评价为“无危害类”或“无危险类”或“RG0”; 4、灯具 CCC 认证证书(标明灯珠功率和灯珠总数); 5、灯具分布光度测量报告(依据 GB/T9468-2008,含光强分布曲线和光电色数据); 6、色容差:提供检测报告满足 $\leq 5$ ; 7、所投吊装式教室灯有毒有害物质限量报告:符合《GB/T 26125-2011》及《GB/T 26572-2011》标准要求; 8、整灯 $\geq 6000$ 小时的光通量维持率报告(不接受加速检测报告)。
2	非实质性要求	不低于以下要求: 1、显色性: $R_a > 90$ 、 $R_9 > 50$ ;色温: 4300K~5300K。 2、边框:主体材质为铝合金; 3、尺寸:长度 $1200 \pm 200\text{mm}$ ,宽度 $300 \pm 20\text{mm}$ ; 4、开关:通过 3C 认证、非回料阻燃 PC 材质外壳、多开单控,布线后,每个照明 86 型开关所控制灯具数不应多于 3 个;原有 86 型开关全部更换;





	<p>5、布线: 开关至顶部采用暗线, 可借用原有暗管或开槽套管暗埋; 原有电源线线径低于 2.5 平方毫米必须更换; 顶部允许走明线; 电源线外穿套 PVC 线槽, PVC 线槽转阴角阳角、平面折弯、分支三通、堵头等节点, 使用标准转接配件, 非手工倒角加工; 推荐从开关到灯具接电端子采用整根电源线完整无连接, 如果采用整根电源线确有困难, 允许每根电源线最多增加一个续接节点并采用合格的导线连接器; 顶部明线安装中线槽大小和接线盒孔径相匹配并连接紧密; 对施工中造成的墙面破损要修复到位。</p> <p>6、布局: 灯具排列采用长轴垂直于板书区域布置。</p> <p>7、包含原有灯具的拆除, 并放到学校指定位置。</p>
--	--

## 2、板书灯

序号	类别	功能、性能、配置要求
1	★实质性要求	<p>1、LED 光源, 提供技术支持资料 (如白皮书、彩页、手册、检测报告等);</p> <p>2、闪烁指标: 提供检测报告, 检测报告评价为“无显著影响”或“无危害”;</p> <p>3、蓝光指标: 提供检测报告, 检测报告评价为“无危害类”或“无危险类”或“RG0”;</p> <p>4、灯具 CCC 认证证书 (标明灯珠功率和灯珠总数);</p> <p>5、灯具分布光度测量报告 (依据 GB/T9468-2008, 含光强分布曲线和光电色数据);</p> <p>6、色容差: 提供检测报告满足 <math>\leq 5</math>;</p> <p>7、所投板书灯有毒有害物质限量报告: 符合《GB/T 26125-2011》及《GB/T 26572-2011》标准要求;</p> <p>8、整灯 <math>\geq 6000</math> 小时的光通量维持率报告 (不接受加速检测报告)。</p>
2	非实质性要求	<p>不低于以下要求:</p> <p>1、显色性: <math>R_a &gt; 90</math>、<math>R_9 &gt; 50</math>; 色温: 4300K~5300K。</p> <p>2、尺寸: 长度满足 4 米宽书写板部署三盏板书灯的要求;</p> <p>3、开关: 通过 3C 认证、非回料阻燃 PC 材质外壳、多开单控, 布线后, 每个照明 86 型开关所控制灯具数不应多于 3 个; 原有 86 型开关全部更换; 板书灯开关必须在黑板一侧, 便于使用显示设备时关闭对应板书灯。</p> <p>4、布线: 开关至顶部采用暗线, 可借用原有暗管或开槽套管暗埋; 原有电源线线径低于 2.5 平方毫米必须更换; 电源线外穿套 PVC 线槽, PVC 线槽转阴角阳角、平面折弯、分支三通、堵头等节点, 使用标准转接配件, 非手工倒角加工; 推荐从开关到灯具接电端子采用整根电源线完整无连接, 如果采用整根电源线确有困难, 允许每根电源线最多增加一个续接节点并采用合格的导线连接器; 顶部明线安装中线槽大小和接线盒孔径相匹配并连接紧密; 对施工中造成的墙面破损要修复到位。</p> <p>5、包含原有灯具的拆除, 并放到学校指定位置。</p>

## 三、服务标准

1、本次教室光环境改造, 从提升光环境质量, 保护学生视力健康角度出发, 依据 GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》等相关标准, 结合本学校高中教学工作实际需求, 改造完成后教室光环境指标参数达到如下标准要求:



照明标准对比项		《中小学校教室采光和照明卫生标准》	《中小学校设计规范》	《建筑照明设计标准》	《中小学校普通教室照明设计安装卫生要求》
		GB 7793-2010	GB 50099-2011	GB 50034-2013	GB/T 36876-2018
课桌面	维持平均照度 (lx)	≥300	≥300	≥300	≥300
	均匀度	≥0.7	≥0.7	≥0.6	≥0.7
黑板	维持平均照度 (lx)	≥500	≥500	≥500	≥500
	均匀度	≥0.8	≥0.7	≥0.7	≥0.8
光源色温 (K)		3300-5500	3300-5500	3300-5300	3300-5300
显色指数 Ra		≥80	≥80	≥80	≥80
统一炫光值 UGR		≤19	≤19	≤19	≤19
功率密度 LPD		标准 9W/m <sup>2</sup>	标准 11W/m <sup>2</sup>	标准 9W/m <sup>2</sup>	标准 11W/m <sup>2</sup>
		目标 8W/m <sup>2</sup>	目标 9W/m <sup>2</sup>	目标 8W/m <sup>2</sup>	目标 9W/m <sup>2</sup>

注: (1) 教室的照明系统还考虑照明系统的频闪带来的危害, 改造后的照明达到频闪无害级或无频闪, 照明系统的蓝光达到无害级别, 要求安装的照明系统产品都要通过国家认可检测机构检测, 具备相应的检测报告。同时还从经济实用角度出发, 采用使用寿命周期长、便于后期维护的产品。

(2) 为兼顾后期技术升级, 教室灯采用可升级扩展设计, 方便将来进行智能化升级, 包括增加智能照度控制设备或教室音箱等。

2、本项目采购的产品须符合以下国家标准, 包括但不限于以下标准:

IEC/TR 62778-2014 《应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害》

GB 19510.1-2009 《灯的控制装置 第 1 部分: 一般要求和安全》

GB 19510.14-2009 《LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》

GB 7000.1-2015 《灯具 第 1 部分: 一般要求与试验》

GB 7000.201-2008 《灯具 第 2-1 部分: 特殊要求 固定式通用灯具》

GB 17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每项输入电流 ≤16A)》

GB/T 17743-2007 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

GB/T 31831-2015 《LED 室内照明应用技术要求》

3、教室照明设计、安装、验收测量须符合以下标准:

GB 7793-2010 《中小学校教室采光和照明卫生标准》

GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》

GB/T 5699-2008 《采光测量方法》

GB/T 5700-2008 《照明测量方法》



注:上述标准如有新版本更新施行, 应按照新版本执行。

#### 四、灯光分布技术要求

##### 1、标准教室照明设计要求




图 1. 标准教室照明设计图

注:以上图片及参数仅供参考, 实际安装数据应依据实际测量结果来设置以满足教室桌面 300Lux 照度以上的需求。

中小学校教室大部分采用“9+3”模式, 所以设计方案按照 9 盏教室灯和 3 盏黑板灯的设计方式, 三盏黑板灯平行于黑板面, 教室灯分为三列, 应垂直于黑板面。

中小学校教室内有吊扇、横梁、吊麦、监控等顶部障碍物, 有可能会妨碍灯具的放置位置, 如遇此情况, 需协调障碍物能否更换位置, 如不能需根据实际情况调整灯具位置。

如原有灯具不在设计图纸应放置位置, 需将原灯具的电源线接至图纸应摆放处(需铺设线槽, 电源线使用 2\*0.75 平方以上即可)。

##### 2、专用教室照明设计要求




图 2. 专用教室照明设计图

注:上图仅供参考,中小学校专用教室大部分采用“12+3”模式,专用教室根据校方提供的实际面积测算安装灯具的数量,以满足课桌面 500lux 照度的要求。

中小学校教室内有吊扇、横梁、吊麦、监控等顶部障碍物,有可能会妨碍灯具的放置位置,如遇此情况,需协调障碍物能否更换位置,如不能需根据实际情况调整灯具位置。

如原有灯具不在设计图纸应放置位置,需将原灯具的电源线接至图纸应摆放处(需铺设线槽,电源线使用 2\*0.75 平方以上即可)。

## 五、样品要求

- 1、供应商需提供样品:吊顶式教室灯 1 盏、板书灯 1 盏。
- 2、如经评审小组认定样品材质、规格要求与采购要求明显不一致的,样品不得分。
- 3、提交时,样品上任何显示制造厂或供应商标志、标记都必须用不透明的纸粘贴遮盖,否则将被视为无效响应。
- 4、未能提供样品,或样品提供不全的,样品不得分。
- 5、样品制作及运输费用由供应商自行承担。成交供应商的样品不予退回,由采购人封存作为最终验收的依据。未成交供应商将样品自行带回。
- 6、送样时间:2021 年 8 月 4 日下午 13:30 至 14:00 截止,逾期不再接受。
- 7、送样地点:常州中金招投标有限公司(408 样品室)



## 六、售后服务要求

1、本次采购项目要求免费质保期 5 年，供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。投标时须提供产品原厂针对该项目加盖公章的质保服务承诺函复印件，原件核查，不提供原件则作无效响应处理。

2、所供货物要求实行终身维保；供应商应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯供应商的责任。

3、成交供应商提供 7\*24 小时服务；如遇故障需在 1 小时内响应，2 小时内到达现场，24 小时内处理完毕，不影响正常教学活动。

4、在质保期内，免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏，及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由成交供应商负责。

5、产品质保期满时，需进行一次全面检查。检查内容包括但不限于故障缺陷原因、解决措施、修理内容、完成修理所费时间及恢复正常使用运行日期等。对检查中发现的问题，负责保修。

6、在质保期满后，货物出现故障时，供应商仍需做好售后服务，以优惠价格提供产品维修或零件更换服务，并承诺所提供的零件为原厂生产。

## 七、施工安全保证

1、施工人员应具备强电相应操作证书，进场前交施工所在校备案，并指导原有灯具的拆除，新设备的安装进行，安装前的布线、安装位置、安装高度必须要征得采购单位的认可同意，安装完成后需协同采购方做好设备检测与验收。

2、成交供应商应对进场施工人员进行技术、安全、思想和法制教育，教育施工人员树立“质量第一，安全第一”的正确思想，使其遵守有关施工和安全的法规等。

3、成交供应商在签订合同时，需与采购方签订施工安全责任协议书、文明施工承诺书，并切实做好安全工作，加强安装作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由成交供应商自行负责，与采购方无关。

## 八、拆除与修补

1、成交供应商负责拆除学校教室内旧的照明灯具，拆除后按学校要求统一堆放在指定地点，并与学校相关负责人核对确认，由学校进行统一处理。拆除过程中需做好相应安全防护工作。

2、设备安装前，应对教室内灯具安装位置采用专业的技术手段进行复核，确保安装后照度和相关技术参数符合采购文件的要求，如灯具的安装位置需要调整，应对原先的孔洞进行修



补。

## 九、检测与验收

1、成交供应商应建立样板房，由第三方有检测资质的检测机构出具检测报告，合格后方可进场施工，全面施工结束后再抽检一个教室（专用教室），检测费用由供应商承担。

2、施工完成后由区教育局进行验收，第三方有检测资质的检测机构进行随机抽样送检，出具抽样检测报告，如检测不合格，成交供应商应及时进行更换、整改；

3、本项目涉及的所有检测费用均由成交供应商承担。

## 十、付款方式

安装调试完成，验收合格后一次性付款。

## 十一、报价要求

本项目为总价包干，报价应包括所有货物、线材、辅材、运输、安装、调试、验收、人工、保险、税金、复原、检测及验收等相关费用，后期成交供应商不得以任何形式向采购人收取关于本项目的其他任何费用。



## 第三章 响应文件的组成

- (一) 响应文件封面
- (二) 评分索引表
- (三) 资格审查响应对照表
- (四) 磋商响应函
- (五) 报价一览表
- (六) 报价明细表
- (七) 技术要求响应及偏离表
- (八) 项目实施方案、服务承诺书等
- (九) 资格、资信证明文件
- (十) 其他评审相关材料



## 第四章 资格审查材料

- \*1、营业执照副本(“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书复印件加盖公章。
- \*2、法定代表人身份证明书或授权委托书原件。
- \*3、上一年度的财务状况资料复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供】
- \*4、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章。
- \*5、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章。
- \*6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
- \*7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注:以上加“\*”材料若不符合资格要求(或资料不齐全、资料不合格),则资格审查不通过。





## 第五章 响应文件的格式

# 响 应 文 件

(正/副本)

编号:

项目名称:

供应商 (盖章):

法人或授权委托人 (签字或盖章):

二〇二一年 月 日



附 1:

## 评分索引表（此表置于目录之后）

评审分项	评审细则	证明文件
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页
		见响应文件第( )页

注：供应商应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合，并影响供应商的得分。



附 2:

## 资格审查响应对照表

序号	资格审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	响应文件中的 页码位置
<b>通用资格条件 (资料不齐全或不合格, 则资格审查不通过)</b>			
1	营业执照副本		
2	.....		
3			
4			
5			
6			
7			
<b>特定资格条件</b>			
8	如有需填写。		
9			
<b>其他资格条件</b>			
10	磋商响应函		
11	.....		
12			
13			

(仅纸质文件提供)



附 3:

### 法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

本人（姓名）系（单位）的法定代表人。在项目采购的活动中，以我单位的名义领取磋商文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件：



骑缝公章





附 4:

### 授权委托书（代理人使用）

本授权委托书宣告：本人（姓名）系（单位）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在项目采购的活动中，以我单位的名义领取磋商文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

授权代表签字或盖章：

供应商（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日期： 年 月 日

法定代表人身份证复印件：



骑缝公章

授权代表人身份证复印件：



骑缝公章

备注：

- 1、法定代表人参加投标的，提供法人资格证明和本人身份证原件。
- 2、委托代理人参加投标的，提供授权委托书和本人身份证原件。



附 5:

## 磋商响应函

致: 常州中金招标投标有限公司

我方收到贵单位 \_\_\_\_\_ 项目磋商文件, 经仔细阅读和研究, 我们决定参加该项目的磋商, 承诺如下:

1. 按磋商文件规定的各项要求, 向买方提供所需货物、服务。
2. 我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件, 我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3. 我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件, 并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4. 如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同, 我们的磋商保证金可被贵方没收。
5. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料, 并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6. 一旦我方成交, 我方将根据磋商文件的规定, 严格履行合同的责任和义务, 并保证在磋商文件规定的时间完成项目, 交付买方验收、使用。

供应商 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

电话:

传真:

地址:

邮编:

开户名称:

开户银行:

开户账号:



附 6:

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明:我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力,为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有:

主要专业技术能力有:

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明:参加本次政府采购活动前 3 年内,我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



附 7:

## 报价一览表

单位(元): 人民币

项目编号	
项目名称	
总价 单位:(元)	大写: 元整; 小写: 元。
质保期	
交货期	
工期	

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:

注: 1. 报价一览表必须加盖供应商公章, 由法定代表人或授权代理人签字或盖章(复印件无效)。

2. 若投标产品为进口产品, 以进口免税后的人民币免税价报价。





附 8:

## 报价明细表

单位(元): 人民币

序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	吊装式教室灯				盏	540		
2	板书灯				盏	180		
3	吊杆、吸盘等配件				套	720		
4	安装综合布线				套	720		
总价		大写: _____元整; 小写: _____元						

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:

注: 1、本报价明细表的“项目总价之和”应与“报价一览表”总价一致。

2、各供应商应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单。



附 9:

### 供应商情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称: \_\_\_\_\_ 电话号码: \_\_\_\_\_

2. 地址: \_\_\_\_\_ 传真: \_\_\_\_\_

3. 注册资金: \_\_\_\_\_ 经济性质: \_\_\_\_\_

4. 公司开户银行名称及账号: \_\_\_\_\_

5. 营业注册执照号: \_\_\_\_\_

二、供应商获得国家有关部门颁发的资质:

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的, 您有权进行您认为必要的所有调查。

供应商 (盖章) \_\_\_\_\_ :

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) \_\_\_\_\_ :

日期: \_\_\_\_\_



附10:

### 参加本项目小组成员一览

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	专业培训及证书	责任或分工	项目经历或主要工作业绩

注：参加本项目人员须是供应商正式职工，需提供劳动合同及投标供应商为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明（2021年4月-2021年6月）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



附 11:

### 相关业绩一览表

年度	服务单位	项目名称	服务周期	合同金额	联系电话

注：1、本表后附同复印件，并加盖公章，否则不予认可。

2、本表可按同样格式扩展。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



附 12:

### 技术要求响应及偏离表

序号	磋商文件 技术要求	磋商文件 技术规范描述	选择项（符合、正偏 离或负偏离）	偏离内容及原 因
1				
2				
3				
.....				

注:

- 1、供应商应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由供应商承担。
- 2、在“选择项”栏中填写“符合或正偏离或负偏离”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。
- 3、表格不够可另接。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



附 13:

### 基本服务承诺书

一、我单位确保按成交结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（服务期、质保期、交货日期、质保期满以后维保报价表、质保期满以后配件报价表、备品备件、易损件一览表、是否响应付款方式等，格式自拟）

-----  
-----  
-----

三、要求采购人提供的配合：

-----  
-----  
-----

四、对磋商文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照磋商文件的所有要求执行）

-----  
-----  
-----

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：



附 14:

## 项目实施方案等

应当包括但不限于如下主题:

- 1) 项目组织实施方案;
- 2) 项目管理方案;
- 3) 拟达到的标准, 配备的人员、设备配置等;
- 4) 培训方案、技术支持等方案;
- 5) 优惠条款或承诺;
- 6) 其他。



附 15:

## 原厂质保承诺

致:

我司 xxxxxxx 就 xxxxxxxxxxxxx (项目名称) xxxxxxxxxx (项目编号) 中提供吊装式教室灯、  
板书灯的质保做出以下承诺:

1. 本项目中提供的灯具为无质量问题, 为我司原厂出品, 严格按采购文件中的技术文件提供合格产品。
2. 我司提供产品质保期\_\_\_\_\_年。
3. 修期内, 我公司负责对其提供的设备整体进行维修和系统维护, 不再收取任何费用, 但人为因素, 或不可抗力(如地震等)造成的损坏除外。

供应商(盖章):

法定代表人或授权代表(签名或盖章):

日期:





附 16:

### 新北区 xx 学校装备项目验收报告单

采购单位:	项目编号:
项目名称:	
成交供应商名称:	
采购合同金额:	验收时间:
本单位验收负责人:	联系电话:
验收情况	
验收结果:	
验收人员:	
监管人员签名:	
采购单位签字 (盖章)	供货单位签字 (盖章)



附 17:

### 教室照明改造安装调试记录表

教室改造前后对比:

改造前 (照片):

改造后 (照片):

参与人员签到 (可另附签到表)

学校意见与建议

学校 (公章):

学校项目负责人 (签字):



附 18:

## 提供教室照明质量检测记录表

### 附录 1

### 教室照明质量检测记录表


学校名称:	学校地址:
教室信息:	照明配置:
检测人员:	检测时间:

#### 黑板面照度 (单位: lx) 检测记录:

实测平均照度: lx, 照度均匀度:

教室长: m, 教室宽: m, 面积: m<sup>2</sup>, 功率密度: W/m<sup>2</sup>



#### 课桌面照度 (单位: lx) 检测记录:

实测平均照度: , 照度均匀度:

显色指数: , 相关色温: , 闪烁:

注: 前期普查阶段快速检测照度和测量教室即可, 中后期验收需详细检测记录。

检测方法参照 DB3201/T 1006—2020 《中小学幼儿园教室照明验收管理规范》C.3 条款执行。



## 附 19:

## 中小企业声明函(货物)

本公司郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定,本公司参加\_\_\_\_\_ (采购人名称)的\_\_\_\_\_ (项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1、\_\_\_\_\_ (标的名称),属于\_\_\_\_\_ (磋商文件中明确的所属行业);制造商为\_(供应商),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_\_ (中型企业、小型企业、微型企业)。

2、\_\_\_\_\_ (标的名称),属于\_\_\_\_\_ (磋商文件中明确的所属行业);制造商为\_(供应商),从业人员\_\_\_\_\_人,营业收入为\_\_\_\_\_万元,资产总额为\_\_\_\_\_万元,属于\_\_\_\_\_ (中型企业、小型企业、微型企业)。

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大型企业的情形,也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商(盖章):

日期: 年 月 日

注: 1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、对于符合本办法规定的小微企业报价给予 10%的扣除,用扣除后的价格参加评审。

3、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》。

序号	货物、工程或服务名称	金额	提供单位
本单位在本次政府采购活动由小微型或残疾人福利性单位企业提供的货物、工程或服务报价部分合计为人民币(大写)元整(小写¥: 元)			

注: 供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函及附表的,价格将不做相应扣除。



## 第六章 采购合同（格式）

### 新桥高中教室健康光环境提升改造项目合同

甲方: \_\_\_\_\_ 签订地点: \_\_\_\_\_  
 乙方: \_\_\_\_\_ 合同时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 代理机构: \_\_\_\_\_ 项目编号: \_\_\_\_\_

根据常州中金招投标有限公司进行的 ZJ-磋 2021026 号采购, 甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的 ZJ-磋 2021026 号新桥高中教室健康光环境提升改造项目, 本着平等互利的原则, 通过共同协商, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规, 就相关事宜达成如下合同。

#### 一、总则

乙方按甲方要求, 为甲方提供的 ZJ-磋 2021026 号新桥高中教室健康光环境提升改造项目服务; 合同金额为人民币大写: \_\_\_\_\_ 元整, 小写: \_\_\_\_\_。

项目的具体服务要求见代理采购机构的磋商文件。

#### 二、合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分, 并与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

- 1、ZJ-磋 2021026 号新桥高中教室健康光环境提升改造项目磋商文件。
- 2、乙方提交的响应文件。
- 3、乙方投标的其他资料及承诺。

#### 三、采购内容:

序号	设备名称	品牌	型号	参数	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	吊装式教室灯				盏	540		
2	板书灯				盏	180		
3	吊杆、吸盘等配件				套	720		
4	安装综合布线				套	720		
总价		大写: _____ 元整; 小写: _____ 元						

四、质保期: \_\_\_\_\_ 年, 自验收合格之日起算。

五、交付期: 合同签订后 15 日内完成安装调试, 并经采购人验收合格。

#### 六、付款及结算方式:

安装调试完成, 验收合格后一次性付款。

#### 七、质量要求

- 1、乙方须提供全新的货物表面无划伤, 且权属清楚, 不得侵害他人的知识产权。



2、货物必须符合或优于国家行业标准, 以及本项目磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、货物制造质量出现问题, 乙方应负责三包(包修、包换、包退), 费用由乙方负担, 甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题, 乙方亦应负责修理, 但费用由甲方负担。

## 八、质量保证和售后服务要求

1、符合国家“三包法”要求。如货物有质量问题, 在保修期内需免费更换, 超过保修期需免费修补。

2、所供货物要求实行终身维保; 乙方应提供货物最低使用年限承诺, 在此期间内, 不应发生非人为原因的重大故障, 否则甲方有权追溯供应商的责任。

3、乙方须提供 7\*24 小时服务, 如遇故障需在 1 小时内响应, 2 小时内到达现场, 24 小时内处理完毕, 不影响甲方正常教学活动。

4、在质保期内, 免费提供货物正常使用情况下的维修及保养服务, 在非人为因素情况下, 一切维护费用均由乙方负责。质保期内货物本身质量出现问题或由于货物本身质量原因造成的任何损伤或损坏, 及时给予免费维修或免费更换, 由此引起的施工费、人工费、材料费等一切费用由乙方负责。

5、产品质保期满时, 需进行一次全面检查。检查内容包括但不限于故障缺陷原因、解决措施、修理内容、完成修理所费时间及恢复正常使用运行日期等。对检查中发现的问题, 负责保修。

6、在质保期满后, 货物出现故障时, 乙方仍需做好售后服务, 以优惠价格提供产品维修或零件更换服务, 并承诺所提供的零件为原厂生产。

## 九、包装、运输要求

1、货物的包装应符合国家或行业包装标准, 按照 FZ/80002-91《货物标志、包装、运输和贮存》标准运输和包装。成交单位在交货打包时应按甲方要求分装并在包装箱盒上标明数量、品目、单位等相关信息, 以便甲方查收及发放。其中包装费、运输费由成交单位承担。

2、乙方负责运输、装卸全过程, 并按甲方指定地点存放, 运输和装卸费用由乙方承担。在配送运输中要确保安全, 在配送中发生安全事故, 乙方承担一切责任。

## 十、验收

1、产品的验收将按磋商文件中的技术标准及要求进行。

2、货物到位后甲方和乙方在 3 个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量, 甲、乙双方应按照合同验收, 并签字确认。

3、对货物本身的质量问题, 甲方向乙方提出, 乙方应无条件予以解决。

4、检测合格才能交货, 检测不合格的, 成交单位应及时包换, 再次检验不合格的, 按“卖方履约延误和误期赔偿费”条款处理, 所造成的一切损失由成交单位承担。

## 十一、其他要求

本合同所有货物不得分包给其他单位; 未经买方同意, 卖方不得为采购人以外的用户生产磋商文件中的同类货物; 否则, 买方有权按违约处理。

## 十二、违约责任

1、卖方履约延误

① 卖方应按合同规定的时间按期交货和提供服务(不可抗力除外)。

② 在履行合同过程中, 如果卖方不能按时交货, 应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间以及是否



收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

③ 除非拖延是取得同意而不收取误期赔偿费之外, 卖方延误交货费。

## 2、误期赔偿费

如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 买方可从货款中扣除误期赔偿费。具体违约金数额见交货期承诺书。

3、乙方无故不履行合同, 拒绝供货, 导致供应延误的, 甲方有权取消乙方供货资格, 同时扣除全部履约保证金, 并要求乙方赔偿因此造成的一切损失。

## 十三、其他约定

1、磋商文件、响应文件、“承诺书”、“磋商响应函”等为本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。其他未尽事宜或遇不可抗力因素, 由甲、乙双方协商解决。

## 十四、不可抗力

1、如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故, 而不能履行或迟延履行本合同的义务, 则该方不对另一方承担任何责任。

2、如果发生了不可抗力, 受影响方应在不可抗力发生后的 7 天内及时通知另一方, 并在不可抗力发生后的 15 天内提交由当地相关部门印发的用于证明不可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案, 用于解决因不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合同项下重要义务的履行达 3 个月之久, 则任何一方均有权以书面形式提前 30 天通知终止本合同。

## 十五、税费

甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

## 十六、合同纠纷处理

甲乙双方通过友好协商, 解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始 10 个工作日内仍不能解决, 双方可将争端提请诉讼。在协商或诉讼期间, 本合同不涉及争议部分的条款, 双方仍需履行。管辖法院为甲方所在地的法院。

## 十七、转让

除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## 十八、合同生效

本合同自甲乙双方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效, 如有变动, 必须经三方协商一致后, 方可更改。本合同一式三份, 甲方执一份, 乙方执一份, 见证方执一份。

见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证, 不代表任何承诺或保证, 该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜, 参照相关法律, 双方协商解决。

甲方:

单位名称(章): 常州市新桥高级中学

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

经办人:



电话:

乙方:

单位名称(章):

单位地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

银行账号:

行号:

见证方:

单位名称(章): 常州中金招标投标有限公司

法定代表人:

委托代理人:

电话:

**注: 上述格式及内容仅供参考, 具体以甲方签订合同时内容为准。**





合同附件 1:

## 施工安全责任协议书

甲方:

乙方:

为了搞好新桥高中教室健康光环境提升改造项目施工作业的安全管理工作, 确保项目的顺利完成, 经双方充分协商签订本协议。

第一条: 本协议为工程项目合同(合同编号:xxxx)的附件。

第二条: 甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行施工现场安全告知并签字认可, 其内容是: 项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条: 乙方安全责任

(一) 乙方负责人为安全生产责任人, 负责该工程项目的日常安全管理工作, 严格遵守安全生产规章制度, 并指定专人负责监管安全施工作业。

(二) 开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育, 不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(三) 需使用校方的机械、电器等设备、设施, 必须经得校方或甲方同意, 并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

(四) 教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备, 否则因由此而引起的事故, 乙方负全部责任。

(五) 对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业所使用的全部人员安全负责。

(六) 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七) 乙方负责此项目生产的全部安全责任, 如果在生产中发生生产安全事故, 由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第四条: 甲、乙双方严格遵守本合同条款, 履行各自的职责, 搞好文明施工作业。

第五条: 本协议双方签字后生效, 施工结束后, 自动失效。本协议一式两份, 甲、乙方各执一份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表(签字):

代表(签字):

年 月 日

年 月 日



合同附件 2:

## 施工现场安全告知书

为了加强施工现场的安全管理,确保安装工程顺利完工,现对贵公司告知如下。

1. 进入现场施工人员遵守施工作业安全规范,遵守校方安全管理规定,服从校方安全人员安全管理,进校车辆按照指定路线行驶和指定位置停放。
2. 公司需向校方安全管理人员提供进场人员名单、职务、身份证复印件及联系方式。
3. 公司必须向校方提供安全管理人员、特种工作人员资质证复印件,公司特种作业人员严禁违规无证操作,无证操作发生一切后果由公司承担。校方安全管理人员查出违规行为,当事人必须离开施工现场。
4. 公司在施工前必须和校方安全管理人员联系,确定安全施工方案,方可施工。如果没有在安全确认前施工,公司有权制止施工,违规施工造成一切后果由公司自行承担。
5. 施工现场由公司安全管理人员负责,材料、废弃物放在校方指定位置,不得随意乱放。现场施工结束前,公司必须进行清场,把场地清理干净。
6. 现场施工结束前,公司要做好防盗工作,施工现场物品丢失和校方无关。加强现场施工人员安全教育,施工人员不准私自动用校方财物。如果公司人员偷盗校方财物,校方将追究当事人法律责任。
7. 为了加强施工现场安全管理,校方和公司安全管理人员要到现场不定期巡检,检查现场违章行为,督促施工人员戴安全帽、佩戴工牌,穿施工单位工作服,对于违章行为要立即制止。不听劝阻的立即让其离开施工现场。
8. 施工单位要在施工现场有明显的安全标识。
9. 严格执行《工伤事故报告和处理制度》,现场安全管理人员不得无故离开施工现场。事故发生后,保护事故现场,采取有效措施抢救人员和财产,对事故现场进行拍照或录像。
10. 校方和公司双方安全管理人员要定期召开安全例会。

本告知书一式两份,双方各持一份,自签订之日起生效。

中标单位确认:已阅读并同意按照以上条款执行。

法定代表人/被授权人(签字):

联系方式:

日期:



合同附件 3:

## 文明施工承诺书

总包单位:(以下简称甲方)

施工单位:(以下简称乙方)

为落实安全管理措施,确保该项目安全顺序实施,乙方就工程项目进场施工期间作出如下承诺:

1. 开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育,不安排未经安全教育人员进入作业场所;

2. 教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范,自觉服从甲方的工程管理和保卫人员现场的安管理工作;

3. 严格遵守安全生产规章制度,自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导,做好安全、文明施工工作。所有现场出入的施工须佩戴由甲方保卫部门核发的临时出入证,并接受甲方管理人员的监督检查;

4. 执行施工时间计划安排,如在非计划时间(甲方的非正常工作时间)施工,应提前向甲方工程项目负责人申请批准后报甲方保卫部核批备案。而除特殊情况经批准外,所有施工人员在每天的 19:00 时前离场;不在施工现场从事任何形式的商业活动;

5. 自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损;

6. 经甲方同意并按相关安全规范敷设的施玉用临电、临水、动火,并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施,不私搭乱拉电线;

7. 对复杂的和危险性较大的工程项目,应制订单独的安全技术措施,经甲方单位审查合格后贯彻实施;

8. 不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业;

9. 高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护,并专人监护。人员必须正确佩戴安全带、安全帽,作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施;

10. 保持施工现场整洁,不随处乱堆放施工用杂物,妥善放置施工用易燃材料;

11. 不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴等;不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为;不在施工现场留宿,如遇特殊情况,必须经甲方同意;如因我方原因导致的安全事故,由我方全部承担其一切后果;

12. 以上的承诺,如有违反,所发生的相关费用我方同意在工程结算时予以扣除。

承诺单位名称:

日期:



## 第七章 评分办法和评分标准

### 一、评分办法:

本次评审采用综合评分法,即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下,按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。磋商小组遵循公平、公正、择优原则,独立按照评分标准分别评定供应商的分值;各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按高低顺序排列,确定成交候选单位。

得分最高者为第一成交候选单位,采购人确认为成交单位。若得分相同,按响应报价由低到高顺序排列,采购人确认响应报价低的为成交单位;得分且响应报价相同的并列,采购人确认技术部分得分高的为成交单位。

### 二、评分标准:

内容	评分标准	分值
价格	采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价,其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商报价)×30 四舍五入,结果保留二位小数。	30
业绩	投标供应商或所投产品制造商提供自2018年6月至今承接过的类似教室灯光改造项目案例,每提供一个得1分,最多不超过3分。 <b>注:需提供中标(成交)通知书、合同、结款发票复印件并加盖投标供应商公章,缺一不可,原件核查,未提供或提供不全的不得分。</b>	3
企业资质	1、投标供应商具有有效期内质量管理体系认证证书的,得1分; 2、投标供应商具有有效期内环境管理体系认证证书的,得1分; 3、投标供应商具有有效期内职业健康安全管理体系认证证书的,得1分; 4、投标供应商具有有效期内售后服务认证证书的(证书服务覆盖范围必须包含照明器具),得1分; 5、投标供应商具有有效期重合合同守信用证书的,得1分。 <b>注:响应文件中需提供证书复印件加盖供应商公章,携带原件核查,否则不得分;若相关证书可在官方网站上查询到有效性等信息(需提供<a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a>网站查询截图)则无须提供原件;</b>	5
技术响应	<b>产品功能、性能、配置要求:</b> 供应商所投产品技术参数全部满足或优于采购要求的得满分18分;打★项为必须满足项,如有负偏离将作为无效响应处理;未打★项,每有一项负偏离扣2分,扣完为止。 <b>注:各项指标需按清单要求提供对应的检测报告、产品彩页或官网截图(加网址)或相关证明材料复印件并加盖供应商公章,否则视为负偏离。如发现任何造假数据和描述的,将作为无效响应。</b>	18



	<p><b>投入本项目人员:</b></p> <p>1) 项目经理资质: 投标供应商拟投入本项目项目经理1名, 具备机电工程师或二级建造师(机电类)及以上资格证书的, 得2分。</p> <p>2) 安装人员资质: 投标供应商拟投入本项目的安装人员具备电工资质证书的, 每有1人得1分, 最多得3分。</p> <p><b>注:需提供证书复印件加盖公章, 并提供投标供应商自2021年4月-6月为其缴纳的社保证明, 否则不得分;</b></p>	5
	<p><b>安装调试方案:</b></p> <p>评委根据投标供应商对学校供货及安装实施的实际, 提供施工进度表、施工人员投入一览表(包含每支施工队队长身份证复印件)及管理制度的内容进行综合打分, 本项最高得2分。</p> <p>1) 施工周期短、管理制度规范得2分; 2) 施工周期较短、管理制度一般得1分;</p> <p><b>注:本项施工时间承诺, 如中标则放入合同按此执行。</b></p>	2
	<p><b>设计能力:</b></p> <p>评委根据投标供应商提供的设计文件内容进行打分: 达到以下指标的得4分; 若有一项未达到的不得分。</p> <p>维护系数取值1.0, 全部灯具点亮时, 课桌面平均照度<math>\geq 375\text{LX}</math>、均匀度<math>\geq 0.7</math>, 板书面平均照度<math>\geq 625\text{LX}</math>、均匀度<math>\geq 0.8</math>, 统一眩光值<math>\text{UGR} &lt; 19</math>; 功率密度(不含板书灯)<math>\leq 7\text{W}/\text{m}^2</math>。</p> <p><b>备注:(本标常见照明指标照明数据表述的对应说明):</b></p> <p>1) “课桌面平均照度” = “课桌面直角照度平均值”; 2) “课桌面均匀度” = “课桌面直角照度最小值/平均值”; 3) “板书面平均照度” = “板书面直角照度平均值”; 4) “板书面均匀度” = “板书面直角照度最小值/平均值”; 5) “统一眩光值” = “前墙和后墙UGR眩光值中最大值”; 6) “功率密度(不含板书灯)” = “装接负载值”。</p>	4



	<p><b>检测报告:</b></p> <p>1) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 每种灯具防尘性能达 IP42; 每份报告得 1 分, 最多 2 分;</p> <p>2) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 每种灯具灯珠总功率<math>\geq 80W</math>; 每份报告得 1 分, 最多 2 分;</p> <p>3) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 灯具效能<math>\geq 100lm/W</math>; 每份报告得 1 分, 最多 2 分;</p> <p>4) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯每种灯具均满足 6000 小时 (不含) -10000 小时时间的显色指数为 <math>Ra &gt; 90</math>、<math>R9 &gt; 50</math> 的得 1 分, 10000 小时以上时间的显色指数为 <math>Ra &gt; 96</math> 的得 2 分, 最多 2 分;</p> <p>5) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 人体电磁辐射满足 20kHz~10MHz 频率范围内电场产生的感应电流密度的加权总和<math>\leq 0.85</math>; 每份报告得 1 分, 最多 2 分;</p> <p>6) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯每种灯具均满足 6000 小时 (不含) -10000 小时时间的色温 (或相关色温) 为 4300-5300K 的得 1 分, 10000 小时以上时间的色温 (或相关色温) 为 4300-5300K 得 2 分, 最多 2 分;</p> <p>7) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 满足人眼视觉舒适度 <math>VIC0 \leq 1</math>; 每提供一个报告 1 分, 最多 2 分;</p> <p>8) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯每种灯具均满足 6000 小时 (不含) -10000 小时时间的光通维持率<math>&gt; 92\%</math>的得 1 分, 10000 小时以上时间的光通维持率<math>&gt; 92\%</math>的得 2 分, 最多 2 分;</p> <p>9) 所投 LED 板书灯、LED 教室灯: 光生物安全检测报告, 检测结论为“无危害”; 每提供一个报告 1 分, 最多 2 分;</p> <p><b>注: 以上各参数均需提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的检测报告, 原件核查, 无原件不得分。</b></p>	18
服务方案	<p><b>售后服务方案:</b></p> <p>评委根据投标供应商提供的售后服务方案 (含服务体系、服务内容、专业技术人员投入、备品备件等) 的内容进行综合打分, 本项最高得 8 分:</p> <p>1) 服务体系完善、服务内容全面、投入人员专业的, 备品备件达到合同金额 2% 的库存的得 5-8 分;</p> <p>2) 服务体系一般、服务内容一般、投入人员不太对口的, 备品备件仅达到合同金额 1% 的库存的得 1-4 分;</p>	8
	<p><b>施工测试条件:</b></p> <p>投标供应商具备便携式对光谱照度闪烁测试功能的仪器 (测光器和记录分析屏可蓝牙无线通讯、数据可导出报表), 出具购买设备发票抬头与投标供应商名称一致的采购发票和功能彩页, 每台得 1 分, 最多 2 分。</p>	2



	<b>质保年限:</b> 投标供应商在满足本项目最低质保年限（5年）的基础上，质保期每增加1年的得1分，本项最高得3分。 <b>注：需提供所投所有产品原厂质保承诺书，未提供的不得分。</b>	3
	<b>质量保证:</b> 投标供应商提供所投产品参保有效期内产品质量保险的得2分 <b>注：需提供保单原件扫描件，未提供不得分。</b>	2

注：1、磋商文件中要求提供原件或公证件的需携带至现场（公证件视同原件），随响应文件一并提交，以供磋商小组评审核实，否则该项不得分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，供应商按以上评分内容逐条列出证明材料所在页码。



## 友情提醒

各供应商:

您好!

为了提高贵公司的标书有效性,减少不必要的废标,特友情提醒注意以下几点:

1、请谨记磋商文件上表述的**各项事宜时间节点**,特别是**开标时间和地点**,迟到的将一律不能进入开标室。涉及到该项目的**所有原件**均需在**开标截止时间前**到达磋商现场。

2、磋商保证金一定要**供应商从公司账户**按磋商文件规定的方式和时间缴至**指定帐户并到帐**,拒绝以其它方式缴纳,**禁止第三方代缴保证金**。成交公示结束后我们也只会将磋商保证金返还到您的公司账户。(如无需缴纳,此条可忽略)

3、响应文件**密封并在封袋骑缝处**加盖**供应商公章**。资格证明材料提供复印件的一定要加盖公章,有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的,请严格按磋商文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、设定**最高限价**的,超过限价一律按无效响应处理。

6、如有疑问,请按磋商文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎您对我单位招标组织工作提出宝贵意见和建议。电话:0519-85958666

最后祝您投标成功!

本磋商文件的最终解释权归常州中金招投标有限公司所有。

(全文完)