

## 二、价格及有关商务部分材料

### \*1、开标一览表

#### 开标一览表

项目名称	常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目
项目编号	城建校采公[2021]009号
投标报价	大写：肆佰肆拾玖万 元，小写： 4490000 元；

投标单位名称（公章）：江苏恒大利能机电设备工程有限公司

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：2021年11月26日



## \*2、分项报价表

分项报价表

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	含税全费用单价(元)	含税合价(元)	品牌
一		1#楼					
1	空调器	室外机 8HP 多联机室外机;制冷量: 22.4kw; 制热量: 25kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	17360	17360	日立
2	空调器	室外机 10HP 多联机室外机;制冷量: 28kw; 制热量: 31.5kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	4	20610	82440	日立
3	空调器	室外机 12HP 多联机室外机;制冷量: 33.5kw; 制热量: 37.5kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	2	23220	46440	日立
4	空调器	室外机 14HP 多联机室外机;制冷量: 40kw; 制热量: 45kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	3	29630	88890	日立
5	空调器	室外机 16HP 多联机室外机;制冷量: 45kw; 制热量: 50kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	4	33530	134120	日立
6	空调器	室外机 18HP 多联机室外机;制冷量: 50.4kw; 制热量: 56.5kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	2	38630	77260	日立
7	空调器	室外机 20HP 多联机室外机;制冷量: 56kw; 制热量: 63kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	4	43400	173600	日立
8	空调器	室外机 22HP 多联机室外机;制冷量: 61.5kw; 制热量: 69kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	45000	45000	日立
9	空调器	室外机 26HP 多联机室外机;制冷量: 73.5kw; 制热量: 82.5kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	53000	53000	日立
10	空调器	室外机 28HP 多联机室外机;制冷量: 78.5kw; 制热量: 87.5kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	58800	58800	日立
11	空调器	室外机 30HP 多联机室外机;制冷量: 85kw; 制热量: 95kw;配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	64200	64200	日立
12	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 2.8kw; 制热量: 3.3kw;自带冷凝水提升泵;配套支	台	2	3350	6700	日立



常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

		吊架;具体参数详见设计图纸					
13	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 3.6kw; 制热量: 4.2kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	7	3550	24850	日立
14	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 4.3kw; 制热量: 4.9kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	2	3550	7100	日立
15	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 4.5kw; 制热量: 5.0kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	1	3650	3650	日立
16	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 5.0kw; 制热量: 5.6kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	1	3650	3650	日立
17	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 5.6kw; 制热量: 6.5kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	1	3710	3710	日立
18	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 6.3kw; 制热量: 7.5kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	5	3820	19100	日立
19	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 7.1kw; 制热量: 8.5kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	3	3890	11670	日立
20	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 8.4kw; 制热量: 9.6kw; 具自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	3	4420	13260	日立
21	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 9.0kw; 制热量: 10.0kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	1	4420	4420	日立
22	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 10.0kw; 制热量: 11.2kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	3	4720	14160	日立
23	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 11.2kw; 制热量: 13.0kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	4	4720	18880	日立
24	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 12.5kw; 制热量: 14.0kw; 自带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	2	4990	9980	日立
25	空调器	低静压风管式;制冷量: 2.2kw; 制热量: 2.8kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	12	2430	29160	日立
26	空调器	低静压风管式;制冷量: 2.8kw; 制热量: 3.3kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	20	2530	50600	日立
27	空调器	低静压风管式;制冷量: 3.6kw; 制热量:	台	50	2620	131000	日立



## 常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

		4.2kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸					
28	空调器	低静压风管式;制冷量:4.3kw;制热量:4.9kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	15	2620	39300	日立
29	空调器	低静压风管式;制冷量:4.5kw;制热量:5.0kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	6	2730	16380	日立
30	空调器	低静压风管式;制冷量:5.0kw;制热量:5.6kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	13	2730	35490	日立
31	空调器	低静压风管式;制冷量:5.6kw;制热量:6.5kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	15	2790	41850	日立
32	空调器	低静压风管式;制冷量:6.3kw;制热量:7.5kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	21	2840	59640	日立
33	空调器	低静压风管式;制冷量:7.1kw;制热量:8.5kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	11	2870	31570	日立
34	空调器	低静压风管式;制冷量:8.4kw;制热量:9.6kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	2	3300	6600	日立
35	空调器	低静压风管式;制冷量:9.0kw;制热量:10.0kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	1	3400	3400	日立
36	空调器	高静压风管式;制冷量:14.2kw;制热量:16.3kw;配带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	9	4180	37620	日立
37	控制开关	空调液晶控制面板;	个	210	300	63000	日立
38	铜管及保温	铜管敷设;φ6.35,橡塑料保温15mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	655	20	13100	中佳、华美
39	铜管及保温	铜管敷设;φ9.52,橡塑料保温15mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	1100	35	38500	中佳、华美
40	铜管及保温	铜管敷设;φ12.7,橡塑料保温15mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	1068	43	45924	中佳、华美
41	铜管及保温	铜管敷设;φ15.9,橡塑料保温15mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	1152	60	69120	中佳、华美
42	铜管及保温	铜管敷设;φ19.1,橡塑料保温15mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	315	75	23625	中佳、华美
43	铜管及保温	铜管敷设;φ22.2,橡塑料保温20mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	210	85	17850	中佳、华美
44	铜管及保温	铜管敷设;φ25.4,橡塑料保温20mm t;钎焊连接;管道试压;吹扫;含支吊架	m	365	93.5	34127.5	中佳、华美



常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

45	铜管及保温	铜管敷设; $\phi 28.6$ , 橡塑保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	465	106	49290	中佳、华美
46	铜管及保温	铜管敷设; $\phi 31.75$ , 橡塑保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	109	122.5	13352.5	中佳、华美
47	分歧管	综合各种规格	套	187	75	14025	
48	制冷剂	R410A	kg	300	100	30000	霍尼韦尔
49	UPVC 排水管	$\Phi 25$ ; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	840	16	13440	中财
50	UPVC 排水管	$\Phi 32$ ; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	790	22	17380	中财
51	UPVC 排水管	$\Phi 40$ ; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	350	31	10850	中财
52	信号线	RVVP2*0.75	米	5350	3.5	18725	
53	PVC 线管	$\Phi 20$ ; 明敷暗敷综合考虑; 含管件、开槽修补、支吊架; 满足验收规范要求;	米	5370	3	16110	
54	空调风口	ABS; 出风口尺寸: 1000*150mm; 回风口尺寸: 1000*200mm	套	210	250	52500	
55	空调风管	镀锌铁皮; 20mm-保温-20mm 橡塑保温; 含支吊架; 满足设计及验收要求	平方	180	190	34200	
二		2#楼				0	
1	空调器	室外机 6HP 多联机室外机; 制冷量: 15.5kw; 制热量: 18kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	12400	12400	日立
2	空调器	室外机 8HP 多联机室外机; 制冷量: 22.4kw; 制热量: 25kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	17360	17360	日立
3	空调器	室外机 10HP 多联机室外机; 制冷量: 28kw; 制热量: 31.5kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	20610	20610	日立
4	空调器	室外机 14HP 多联机室外机; 制冷量: 40kw; 制热量: 45kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	29630	29630	日立
5	空调器	室外机 16HP 多联机室外机; 制冷量: 45kw; 制热量: 50kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	33530	33530	日立
6	空调器	室外机 18HP 多联机室外机; 制冷量: 50.4kw; 制热量: 56.5kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	38630	38630	日立
7	空调器	室外机 22HP 多联机室外机; 制冷量: 61.5kw; 制热量: 69kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	45000	45000	日立
8	空调器	室外机 24HP 多联机室外机; 制冷量: 67kw; 制热量: 75kw; 配套减震装置; 具体参数详见设计图纸	台(组)	1	48640	48640	日立



常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

9	空调器	室外机 34HP 多联机室外机;制冷量: 95.4kw; 制热量: 106.5kw;配套减震装置;具体参数详见设计图纸	台(组)	3	71500	214500	日立
10	空调器	室外机 36HP 多联机室外机;制冷量: 100.8kw; 制热量: 113kw;配套减震装置;具体参数详见设计图纸	台(组)	3	79000	237000	日立
11	空调器	室外机 38HP 多联机室外机;制冷量: 107kw; 制热量: 120kw;配套减震装置;具体参数详见设计图纸	台(组)	2	84360	168720	日立
12	空调器	室外机 40HP 多联机室外机;制冷量: 112kw; 制热量: 125kw;配套减震装置;具体参数详见设计图纸	台(组)	1	91216	91216	日立
13	空调器	室外机 50HP 多联机室外机;制冷量: 140.4kw; 制热量: 156.5kw;配套减震装置;具体参数详见设计图纸	台(组)	1	105000	105000	日立
14	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 2.8kw; 制热量: 3.3kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	7	3350	23450	日立
15	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 3.6kw; 制热量: 4.2kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	4	3550	14200	日立
16	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 4.3kw; 制热量: 4.9kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	4	3550	14200	日立
17	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 4.5kw; 制热量: 5.0kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	3	3650	10950	日立
18	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 5.0kw; 制热量: 5.6kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	3	3650	10950	日立
19	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 5.6kw; 制热量: 6.5kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	2	3710	7420	日立
20	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 6.3kw; 制热量: 7.5kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	3	3820	11460	日立
21	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 7.1kw; 制热量: 8.5kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	5	3890	19450	日立
22	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 8.4kw; 制热量: 9.6kw;自带冷凝水提升泵;配套支吊架;具体参数详见设计图纸	台	5	4420	22100	日立
23	空调器	四面出风嵌入式;制冷量: 10.0kw; 制热量: 11.2kw;自带冷凝水提升泵;配套	台	3	4720	14160	日立



常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

		支吊架;具体参数详见设计图纸					
24	空调器	低静压风管式;制冷量: 2.2kw; 制热量: 2.8kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	12	2430	29160	日立
25	空调器	低静压风管式;制冷量: 2.8kw; 制热量: 3.3kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	8	2530	20240	日立
26	空调器	低静压风管式;制冷量: 3.6kw; 制热量: 4.2kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	24	2620	62880	日立
27	空调器	低静压风管式;制冷量: 4.3kw; 制热量: 4.9kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	11	2620	28820	日立
28	空调器	低静压风管式;制冷量: 4.5kw; 制热量: 5.0kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	41	2730	111930	日立
29	空调器	低静压风管式;制冷量: 5.0kw; 制热量: 5.6kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	36	2730	98280	日立
30	空调器	低静压风管式;制冷量: 5.6kw; 制热量: 6.5kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	25	2790	69750	日立
31	空调器	低静压风管式;制冷量: 6.3kw; 制热量: 7.5kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	3	2840	8520	日立
32	空调器	低静压风管式;制冷量: 7.1kw; 制热量: 8.5kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	11	2870	31570	日立
33	空调器	低静压风管式;制冷量: 8.4kw; 制热量: 9.6kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	6	3200	19800	日立
34	空调器	低静压风管式;制冷量: 9.0kw; 制热量: 10.0kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	6	3400	20400	日立
35	空调器	低静压风管式;制冷量: 10.0kw; 制热量: 11.2kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	4	3600	14400	日立
36	空调器	低静压风管式;制冷量: 11.2kw; 制热量: 13kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	11	3700	40700	日立
37	空调器	低静压风管式;制冷量: 16kw; 制热量: 18kw; 配带冷凝水提升泵; 配套支吊架; 具体参数详见设计图纸	台	12	4200	50400	日立
38	控制开关	空调液晶控制面板;	个	249	300	74700	日立



常州市疾病预防控制中心空调采购及安装项目投标文件

39	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 6.35, 橡塑料保温 15 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	865	20	17300	中佳、华美
40	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 9.52, 橡塑料保温 15 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	760	35	26600	中佳、华美
41	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 12.7, 橡塑料保温 15 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	873	43	37539	中佳、华美
42	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 15.9, 橡塑料保温 15 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	1095	60	65700	中佳、华美
43	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 19.1, 橡塑料保温 15 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	798	75	59850	中佳、华美
44	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 22.2, 橡塑料保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	108	85	9180	中佳、华美
45	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 25.4, 橡塑料保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	172	93.5	16082	中佳、华美
46	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 28.6, 橡塑料保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	387	106	41022	中佳、华美
47	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 31.75, 橡塑料保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	245	122.5	30012.5	中佳、华美
48	铜管及保温	铜管敷设; $\phi$ 38.1, 橡塑料保温 20 mm t; 钎焊连接; 管道试压; 吹扫; 含支吊架	m	439	138	60582	中佳、华美
49	分歧管	综合各种规格	套	231	75	17325	
50	制冷剂	R410A	kg	385	100	38500	霍尼韦尔
51	UPVC 排水管	$\Phi$ 25; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	735	16	11760	中财
52	UPVC 排水管	$\Phi$ 32; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	560	22	12320	中财
53	UPVC 排水管	$\Phi$ 40; 含管件、保温、试水、支吊架; 详见设计	米	349	31	10819	中财
54	信号线	RVVP2*0.75	米	581	3.5	2033.5	
55	PVC 线管	$\Phi$ 20; 明敷暗敷综合考虑; 含管件、开槽修补、支吊架; 满足验收规范要求;	米	5810	3	17430	
56	空调风口	ABS; 出风口尺寸: 1000*150mm; 回风口尺寸: 1000*200mm	套	210	250	52500	
57	空调风管	镀锌铁皮; 20mm保温-20mm橡塑保温; 含支吊架; 满足设计及验收要求	平方	165	190	31350	
三		合计(元)				4490000	

投标单位名称(公章): 江苏恒大利能机电设备工程有限公司

法定代表人或代理人(签字或盖章):

日期: 2021年11月26日

