

常州市德安医院厨房排风及新风系统采购

竞争性磋商文件

项目名称：常州市德安医院厨房排风及新风系统采购项目

采购编号：常信采竞磋【2022】008号

采购人：常州市德安医院（盖章）

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

日期：二〇二二年七月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

常州市德安医院厨房排风及新风系统采购项目采购项目的潜在供应商应在常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 层（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）获取采购文件，并于2022 年 8 月 5 日 14 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：常信采竞磋【2022】008 号

项目名称：常州市德安医院厨房排风及新风系统采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80 万元，

最高限价：80 万元。

采购需求：

本采购项目为常州市德安医院厨房排风及新风系统采购项目，包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应产品制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、加工、检验、发货、运输、安装、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容

本项目**不接受**联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目专门面向中小企业采购**

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2022 年 7 月 26 日至 2022 年 8 月 1 日，每天上午 8:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 层（江苏信和工程建设

管理房地产评估有限公司)

方式：现场领取

售价：500 元/份（现金缴纳）

四、响应文件提交

截止时间：2022 年 8 月 5 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）

五、开启

时间：2022 年 8 月 5 日 14 点 00 分（北京时间）

地点：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼（江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件需提供资料

(1) 获取采购文件申请表（附件 1）；

(2) 法定代表人资格证明书（法定代表人使用）或授权委托书（非法定代表人使用）。

(格式见附件 2)；

(3) 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书；

(4) 《政府采购供应商信用承诺书》（附件 3）；

(以上资料请按以上顺序装订成册加盖供应商公章提供复印件**两份**)

2、磋商保证金：**无需缴纳**。

3、特别提醒

(1) 已经报名参加政府采购活动获取招标文件的投标单位，因不可抗力等原因不能参与政府采购活动的，应在开标前将加盖单位公章的情况说明扫描件以电子邮件形式提交，并拨打招标代理机构联系人电话予以确认，说明不参与投标的原因；对于不参与政府采购活动投标，又未书面提交说明的，按《江苏省供应商监督管理暂行办法》等相关规定处理，给予诚信分扣分并进行失信行为公示。

(2) 疫情期间参与政府采购活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从佩戴口罩、测量体温、健康信息登记等各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从安保及引导人员的指挥和管理。对于参与开评标活动

的投标供应商（仅限 1 人参加开标），应事先自行下载《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》（详见附件 4），并如实填写登记表相关内容并加盖单位公章。在进入江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司时，请凭《疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表》和本人身份证原件、苏康码方能到指定开评标场所。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：常州市德安医院

地 址：常州市丽华北路 157 号

联系方式：0519-68016035

2. 采购代理机构信息

名 称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地 址：常州市武进区湖塘镇夏城中路 29 号华东机电城 8#楼 10 楼

联系方式：0519-89980195

3. 项目联系方式

项目联系人： 钟工

电 话：0519-89980195

附件 1、获取采购文件申请表

获取采购文件申请表

项目名称及标段：

项目编号：

投标单位全称（公章）：	
现委托_____（被授权人的姓名）参与该项目的投标工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。	
法人代表人（签字或盖章）：	
被授权人姓名：	联系电话：
第二代身份证号码：	
接收招标文件指定电子邮箱：	
注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人填写。	
报名时间：	年 月 日 时 分
被授权人签字：	

***注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性 and 有效性负全部责任。**

附件：2、法定代表人资格证明书

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

采购人：_____

本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人。在_____项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

采购人：_____

本授权委托书宣告：本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在_____项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

附件 3、政府采购供应商信用承诺书

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

附件 4、疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

姓名		身份证号码	
单位名称			
单位地址			
个人住址			
单位电话		个人手机	
人员身份	<input type="checkbox"/> 采购人代表 <input type="checkbox"/> 投标人代表 <input type="checkbox"/> 评标专家		
参加：	<input type="checkbox"/> 开标 <input type="checkbox"/> 评标		
项目名称			
个人健康情况			
有无发热、乏力、干咳、气促情况 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无			
近 14 天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，到达时间为：			
近 14 天内是否离开过常州？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是			
离开常州往		返常日期	
途径（换乘）		途径日期	
近 14 天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，接触时间为：			
<p>本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。</p> <p>申报人（签名）：</p> <p>单位（公章）</p> <p style="text-align: right;">日期：</p>			

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究。责任。

第二章 供应商须知及前附表

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

序号	内 容
1	采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系人： 钟工 联系电话：0519-89980195 电子邮箱：41314371@qq.com
2	本项目不召开标前答疑会。 注：任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，必须在 2022年8月1日 前以书面形式提交至采购人和采购代理机构处提出，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。未提出疑问将被视为完全认同采购文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在“常州市政府采购网”公布。
3	磋商截止期： 2022年8月5日14:00 时止，并在磋商截止期同一时间磋商； 磋商地点：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司1022室； 磋商截止期后送达的响应文件恕不接受。
4	响应文件：正本一份、副本二份。单独装订密封； 同时提供电子投标文件一份，U盘刻录，电子投标文件单独密封【电子文件为盖章签字齐全的PDF版投标文件等】） 密封封套注明：项目名称、项目编号、供应商名称，并加盖供应商公章和法定代表人印章。
5	磋商文件有效期：磋商开始后45天；
6	评审方法：综合评分法
7	磋商报价次数： <u>2</u> 次（响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价）。最后报价不得超过预算价、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。
8	履约保证金：合同总价的 <u> / </u> %。
9	本项目最高限价：80万元。
10	招标代理服务费支付：由成交供应商在领取中标通知书前支付至代理机构。收费标准为：发改价格【2011】534号文标准，低于3000元的按3000元计。
11	1、本项目属于 货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准属于 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号），在填写时请正确选择中小企业声明函类型，如填写错误或未填报则报价不做相应扣除。 2、 <input type="checkbox"/> 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予 <u> </u> 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

第三章、投标人须知

一、总则

(一) 当事人

- 1、采购人：本项目具体采购人详见第一章。
- 2、供应商：是指响应邀请且符合磋商文件规定的资格条件和参加磋商的竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 3、采购代理机构：系指江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司。
- 4、磋商小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规以及规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。
- 5、成交供应商：系指通过竞争性磋商，经磋商小组评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对磋商文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

(二) 遵循依据及原则

- 1、《中华人民共和国政府采购法》；
- 2、《中华人民共和国民法典》；
- 3、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；
- 4、《政府采购供应商投诉处理办法》；
- 5、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》；
- 6、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定。

二、磋商文件

(三) 磋商文件

- 1、磋商文件包括本文件目录所列全部内容及相关补充、澄清和修正文件，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分反映磋商文件的所有要求。
- 2、供应商应领取磋商文件及有关资料，按磋商文件要求提交资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，供应商应自行承担责任，并可能导致其响应文件被拒绝。
- 3、供应商一旦参加本项目，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。
- 4、磋商文件仅作为本次采购使用。

(四) 磋商文件的解释

1、答疑：

- (1) 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（加盖公章）在磋商文件规定的答疑时间前提交采购人或采购代理机构。

(2) 获取磋商文件的供应商，未在采购文件规定的答疑时间前未提出书面异议又参与了该项目的供应商将被视为完全认同磋商文件，采购人和采购代理机构不再受理针对磋商文件的相关异议和投诉。

2、磋商文件的澄清或修正

(1) 在磋商截止时间前无论出于何种原因采购人可对磋商文件进行澄清或修正，根据具体情况，可酌情延长磋商截止时间。

(2) 代理机构向供应商提供的有关资料和数据，是代理机构现有的能使供应商利用的资料。代理机构对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

(3) 所有有关竞争性磋商文件的补充、澄清、更正将在“常州市政府采购网站”发布，由供应商自行关注并获取。其作为磋商文件的一部分，与磋商文件具有同等约束力。

三、响应文件的编制与递交

(五) 响应文件的构成

1、响应文件由下列部分组成：

- (1) 响应函
- (2) 商务部分
- (3) 技术部分
- (4) 其他

2、所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

3、响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人代表或授权代表签字（盖章），方为有效，未尽事宜可自行补充。

4、供应商报价一律以人民币为结算货币，结算单位为“元”。

5、响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

6、响应文件应打印或用不褪色的黑色墨水书写。正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

7、响应文件须装订成册并加以密封，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、供应商名称和地址、“**请勿在磋商时间之前启封**”的字样，并加盖供应商公章。如果供应商未按上述要求进行密封和标记，采购人和采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人和采购代理机构予以拒绝，并退回给供应商。

8、响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人代表或授权代表的签字和盖章。

9、供应商在响应文件中应加盖与供应商全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效响应；供应商法人代表或授权代表的签字或盖章须为全名，否则视为无效响应。

10、供应商应自行承担所有与参加磋商有关费用。

（六）磋商保证金

1、按磋商文件要求提交磋商保证金。

2、采购活动结束后，在采购合同签订之日起5个工作日内，将磋商保证金无息退还成交供应商。未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还，因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3、如供应商在磋商截止期后撤回响应文件或其他违反政府采购相关法律、法规或规范性文件文件的，则磋商保证金将作为违约金不予退还。

（七）无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

- 1、响应文件未按规定的时间、地点送达的；
- 2、响应文件未按要求密封、签署、盖章的；
- 3、参与磋商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商的；
- 4、供应商法定代表人未出席磋商，又无法定代表人授权委托书的；
- 5、不具备磋商文件的资格条件或未按磋商文件要求提供资格证明文件的；
- 6、响应文件未加盖公章或法人代表未签名或盖章的；
- 7、响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写的；
- 8、响应文件关键内容字迹模糊不清、无法辨认的；
- 9、响应文件中有多项报价且未声明以哪一个为准的；
- 10、磋商小组认为属于重大偏离情形的；
- 11、各响应文件之间出现类似围标、串标认定范围的标准；
- 12、提供虚假材料（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
- 13、投标总价超过招标控制总价的；

14、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

四、磋商与评审

（八）磋商

1、采购人应当按磋商文件的规定，在响应截止时间的同一时间及地点组织磋商。磋商由采购人主持，邀请所有供应商参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。

2、核查供应商代表身份：供应商代表出示表明个人身份的有效证件（第二代居民身份证），采购人代表或采购代理机构现场核实。

3、检查响应文件密封情况：采购人代表或供应商检查响应文件密封情况，检查无异议则签字确认，如有异议须当场示意提出。响应文件未按照磋商文件的要求予以密封的，将作为无效响应文件，退回供应商。

（九）评审

1、磋商小组：采购人将根据采购项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表、评审专家组成。人数为3人或3人以上的单数。磋商小组会对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商小组负责对响应文件的审查和响应性的确定。

磋商响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

2.1 资格审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明文件进行审查。

2.2 符合性审查：依据竞争性磋商文件的规定，由磋商小组从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份磋商响应文件是否实质性响应了竞争性磋商文件的要求。实质性响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

2.3 有下列情形之一的，视为供应商相互串通，无效响应：

2.3.1 不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

2.3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

2.3.3 不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.3.4 不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

2.3.5 不同供应商的磋商响应文件相互混装；

2.3.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、磋商小组审查响应文件的有效性、完整性，是否有算术错误。看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）正本与副本不符，以正本为准。

若响应方不接受对其错误的修正，其响应将被拒绝。

4、磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应是指响应符合磋商文件的所有条款、条件和规格，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性的响应响应的供应商的公平竞争地位。所谓重大偏离是指：

- (1) 响应报价超过最高限价的；
- (2) 响应文件载明的采购项目的完成期限超过磋商文件规定的期限；
- (3) 响应文件背离磋商文件中规定的必要技术功能要求（技术要求打★项出现负偏离的）；
- (4) 响应文件附有采购人不能接受的商务条件；
- (5) 不符合国家法律法规及磋商文件中规定的其他实质性要求；

5、磋商小组决定响应的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

6、实质上没有响应磋商文件的报价将被拒绝。供应商不能通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应。

7、对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何供应商的相对顺序。

8、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法人代表或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人代表授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

10、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

11、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

12、在磋商期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行影响评审结果的活动。

13、为保证项目的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人员不得也不应将评审情况扩散出评委人员之外。

14、磋商小组不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件。

五、确定成交

（十）确定成交候选供应商

成交候选供应商的确定原则及标准，详见第四章。

（十一）确定成交供应商

磋商小组将根据评审标准，推荐评审排序，或根据采购人的委托，直接确定成交供应商。

（十二）采购项目的终止

在评审采购中，出现下列情况之一的，应予终止：

- 1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 3、除特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

成交供应商有下列情形之一的，将不予退还履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

- 1、成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
- 2、违反政府采购法相关法律法规的；
- 3、转包或未经采购人同意违法分包的；
- 4、拒绝履行合同义务的。

（十三）成交资格无效的确认

- 1、提供虚假材料谋取成交的；
- 2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- 3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 4、向采购人、采购代理机构、磋商小组组成人员行贿或者提供其他不正当利益的；
- 5、在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- 6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述 1 至 5 项情形之一的，成交无效。有上述 1 至 6 项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）成交通知书

在磋商有效期内，成交供应商确定后，采购单位或采购代理机构以书面形式发出成交通知书。

（十五）签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。甲乙双方合同签署完毕后必须提交 1 份纸质合同至招标代理机构留档。采购人自采购合同签订 2 个工作日内，在常州市政府采购网公告政府采购合同。

2、合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

3、领取成交通知书时，成交供应商向采购人交纳履约保证金，履约保证金在项目履约后退还，不计息。

注意：成交供应商无正当理由未与采购人按照规定时间或要求签订政府采购合同并进行备案的，将依据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等相关规定，给予诚信分扣分并进行不良行为公示。

（十六）保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（十七）其他条款

1、供应商成交后直至验收止，未经采购人同意，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包；如出现上述情形，采购人向有关部门提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其立即解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2、不论采购过程和结果如何，供应商的响应文件（包括成交供应商提供的样品）均不退还；未成交的供应商提供的样品予以退还。

3、除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

六、质疑处理

（十八）质疑

1、供应商质疑应按照国家法律法规规定提出，具体详见《中华人民共和国政府采购法》第 51-58 条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第 52-58 条以及《政府采购质疑和投诉办法》等条款。

2、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系电话等详见磋商公告，质疑函格式参见财政部《政府采购供应商质疑函范本》。

3、招标文件中采购需求部分由采购人负责制定，对该部分内容有质疑的，由供应商向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。未按规定提交的质疑函，采购人及采购代理机构有权不予受理。

七、监督管理

（十九）监督管理

供应商违反《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》规定的失信行为、不良行为等诚信信息予以记录，进行诚信分扣分、进行不良行为公示，并在政府采购活动中采用；对于违反《政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、法规规定的，除以罚款，列入不良行为记录名单，并根据情况在一至三年内禁止参加政府采购活动。

八、政策落实

（二十）政策落实

1. 本次采购的产品若为政府强制采购节能产品及环保清单所列产品，按照相关规定执行。

2. 融资贷款。为推进常州市中小企业政府采购信用融资工作，助力中小企业发展，根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）精神，有关单位可以根据需要与相关银行联系，政府采购信用融资业务操作详见《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）。

第四章 项目要求和有关说明

一、项目概况：

- 1、项目名称：常州市德安医院厨房排风及新风系统采购项目
- 2、采购预算：80 万元
- 3、合同履行期限：合同签订后，接甲方通知 10 日内供货并安装完成。
- 4、服务范围：常州市德安医院厨房排风及新风系统采购、运输、安装、调试、验收、保修、售后服务等内容。
- 5、质量保证服务期：竣工验收合格后叁年。投标产品的所有部件是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
- 6、中标人在安装过程中，对其他设备造成损坏、丢失等，中标人需承担相关修复等一切费用。

二、采购清单及技术要求

序号	名称	规格型号	单位	数量	设备参数
厨房油烟排放系统					
一层厨房					
主厨房					
1	排油烟罩一	厂制 9400*1300	m ²	12.22	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯 ▲ 供应商提供具有检测资质的第三方检测机构出具的不锈钢烟罩检验报告。提供带 CMA 或 CNAS 的第三方权威机构检测报告。 ▲ 以上资料响应文件中需提供证明材料，否则视为未提供。
2	排油烟罩一	厂制 6700*1300	m ²	8.71	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯

3	排油烟罩三	厂制产品 9000*1300	m ²	12.09	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯
4	上风管	厂制产品 25100*700*700	m ²	72.8	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
5	抽风管（二路）	厂制产品 108000*700*700	m ²	313.2	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
6	组合式油烟净化机组	25000 风量	台	1	采用机械式除油技术。当油烟通过机组经高速分离后，较大油烟颗粒即可除去，雾状颗粒经过折板分离器导入集油槽，再经筒式折流器（具有消声与吸附功能）由碰撞将其微细颗粒聚集、吸附、过滤。 1. ▲ 所投离心风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 1 级，且能效数值不低于 87。 提供带 CMA 或 CNAS 的第三方权威机构检测报告。 2. ▲ 所投风机品牌制造商所制造的电机，依据 GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 2 级。 提供有效检测机构出具的检测报告。 3. 风机安全装置与护罩结构符合 GB/T 19074-2003 标准。 4. 风机核心部件（叶轮）符合 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验，叶轮的轮盖进口内径和叶轮外径的尺寸变形量≤0.03%。着色渗透检测符合 NB/T47013.5 的规定。 5. 风机的叶轮符合 JB/T9101-2014 通风机转子平衡，平衡等级不低于 G6.3。 ▲以上资料响应文件中需提供证明材料，否则视为未提供。
7	组合式油烟净化机组	35000 风量	台	1	1. 所投离心风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 1 级，且能效数值不低于 87。 2. 所投风机品牌制造商所制造的电机，依据 GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 2 级。 3. 风机符合 GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》 JB/T 8690-2014

					<p>《通风机噪声限值》 GB/T 2888-2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，其中，振动速度有效值≤ 2.6，噪声≤ 73.7dB(A)。</p> <p>4. 风机安全装置与护罩结构符合 GB/T 19074-2003 标准。</p> <p>5. 风机核心部件（叶轮）符合 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验，叶轮的轮盖进口内径和叶轮外径的尺寸变形量$\leq 0.03\%$。着色渗透检测符合 NB/T47013.5 的规定。</p> <p>6. 风机的叶轮符合 JB/T9101-2014 通风机转子平衡，平衡等级不低于 G6.3。</p> <p>7. 风机轴承符合 GB/T 10125-2012，以及 GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于 96 小时，达到 10 级标准。</p> <p>8. 风机轴承符合 GB/T 2423.2-2008 标准，通过高温试验，持续 96 小时仍可正常运转。</p>
8	风柜控制箱		台	2	符合 GBT 3797-2016 《电气控制设备》以及 GB/T7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备》检测。其中保护电路有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值 $\leq 1.74m\Omega$ ，施加 1.89kV。
9	防火阀		套	2	常开，70℃或者 280℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，温度超过 70℃或者 280℃时阀门关闭，联动风机关闭。
10	弯头	厂制品 700*700	只	8	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
11	变径	厂制品	只	2	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
12	法兰	厂制品	付	130	材质：优质不锈钢
13	机组减震器		套	2	<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动</p>

					<p>噪音。</p> <p>7. 减震器符合 HJ/T 381-2007 环境保护产品技术要求，额定载荷下的变形量 $\leq 0.1\text{mm}$，轴向静刚度试验 $\leq 0.1\text{N/mm}$。</p>
14	防振软接头		只	2	<p>1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，球状铸铁外壳更加坚固耐用。</p> <p>2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。</p> <p>3、外型轻巧坚固，安装容易；</p> <p>4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。</p> <p>5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。</p> <p>6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。</p>
15	配件	厂制品	套	2	吊筋，密封胶，螺丝等五金配件
蒸煮间					
1	排油烟罩一	厂制品 7000*1300	m ²	9.1	<p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成</p> <p>3、排油烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯</p>
2	排油烟罩二	厂制品 1800*1300	m ²	2.34	<p>1、材质：304 不锈钢</p> <p>2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成</p> <p>3、排油烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含防爆灯</p>
3	上风管	厂制品 8800*600*600	m ²	22.9	材质：不锈钢 304. 1.0mm 不锈钢板制作。
4	抽风管	厂制品 45000*600*600	m ²	117	材质：不锈钢 304. 1.0mm 不锈钢板制作。
5	低噪音抽风风柜	16000 风量 7.5kw、18 寸	台	1	<p>1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固；</p> <p>2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方；</p> <p>3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。</p> <p>4、▲风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书；</p> <p>5、▲风柜生产厂家具有符合 GB3868.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分：设备通用要求》及 GB3868.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外</p>

					壳“d”保护的《设备》标准的防爆合格证； ▲以上资料响应文件中需提供证明材料，否则视为未提供。
6	风柜电机	7.5kw	台	1	与风柜配套
7	变径	厂制品	台	1	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作,按实计算。
8	弯头	厂制品 600*600	只	6	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作,按实计算。
9	法兰	厂制品	付	55	材质：优质不锈钢
10	风柜控制箱		台	1	符合 GBT 3797-2016《电气控制设备》以及 GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备》检测。其中保护电路有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值 $\leq 1.74m\Omega$ ，施加 1.89kV (Ac)，施加时间 5 秒，无损坏性放电现象。
11	机组减震器	厂制品	套	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
12	防振软接头	厂制品	只	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，球状铸铁外壳更加坚固耐用 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
13	配件		套	1	吊筋，密封胶，螺丝等五金配件

点心热加工

1	排油烟罩	厂制产品 6000*1300	m ²	7.8	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有污油凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀螺栓挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯
2	上风管	厂制产品 6000*600*600	m ²	15	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
3	抽风管	厂制产品 20000*600*600	m ²	50	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
4	组合式油烟净化机组	20000 风量	台	1	1. 所投离心风机符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 1 级，且能效数值不低于 87。 2. 所投风机品牌制造商所制造的电机，依据 GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》，能源效率等级为 2 级。 3. 风机符合 GB/T 1236-2017《工业通风机标准化风道性能试验》 JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》 JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》 JB/T 8690-2014《通风机噪声限值》 GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，其中，振动速度有效值 ≤2.6，噪声 ≤73.7dB(A)。 4. 风机安全装置与护罩结构符合 GB/T 19074-2003 标准。 5. 风机核心部件（叶轮）符合 JB/T6445-2017 通风机叶轮超速试验，叶轮的轮盖进口内径和叶轮外径的尺寸变形量 ≤0.03%。着色渗透检测符合 NB/T47013.5 的规定。 6. 风机的叶轮符合 JB/T9101-2014 通风机转子平衡，平衡等级不低于 G6.3。 7. 风机轴承符合 GB/T 10125-2012，以及 GB/T6461-2012。通过铜乙酸加速盐雾试验，试验时间不小于 96 小时，达到 10 级标准。 8. 风机轴承符合 GB/T 2423.2-2008 标准，通过高温试验，持续 96 小时仍可正常运转。
5	风柜控制箱		台	1	符合 GBT 3797-2016《电气控制设备》以及 GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备》检测。其中保护电路有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值 ≤1.74mΩ，施加 1.89kV (Ac)，施加时间 5 秒，无损坏性放电现象。

6	弯头	厂制品 600*600	只	4	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。
7	变径	厂制品	只	1	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。
8	法兰	厂制品	付	28	材质：优质不锈钢
9	机组减震器		套	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
10	防振软接头		只	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，球状铸铁外壳更加坚固耐用 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
11	配件		套	1	吊筋，密封胶，螺丝等五金配件
二层厨房					
蒸饭间					
1	排油烟罩	厂制品 4200*1300	m ²	5.59	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀螺丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯
2	上风管	厂制品 4200*600*600	m ²	10.5	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
3	抽风管	厂制品 18000*600*600	m ²	45	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。

4	低噪音抽风风柜	12500 风量、4kw 18 寸	台	1	1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 4、风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书； 5、风柜生产厂家具有符合 GB3868.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及 GB3868.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》标准的防爆合格证；
5	风柜电机	4kw	台	1	与风柜配套
6	变径	厂制品	只	4	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作,按实计算。
7	弯头	厂制品 600*600	只	1	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作,按实计算。
8	法兰	厂制品	付	24	材质：优质不锈钢
9	风柜控制箱		台	1	符合 GBT 3797-2016《电气控制设备》以及 GB/T7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备》检测。其中保护电路有效性测试中柜主接地端与安装卡轨之间阻值 $\leq 1.74m\Omega$ ，施加 1.89kV (Ac)，施加时间 5 秒，无损坏性放电现象。
10	机组减震器	厂制品	套	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。球状铸铁外壳更加坚固耐用。 2、采用特殊结构设计，可依实际须要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
11	防振软接头	厂制品	只	1	1、外壳材质为球状铸铁；球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳，球状铸铁外壳更加坚固耐用 2、采用特殊结构设计，可依实际须

					要调整高度，微调各类设备水平。 3、外型轻巧坚固，安装容易； 4、弹簧均经热处理、ED 防锈、烤漆等程序处理，使用寿命长。 5、荷重挠度 25mm、40mm 能有效消除机械结构振动。 6、减震效率可达 95%以上，能有效隔离高楼层放置的设备机组的振动，从而避免振动影响楼下办公及居住，同时也降低设备在工作中产生的振动噪音。
12	配件		套	1	吊筋，密封胶，螺丝等五金配件
洗碗间					
1	排油烟罩	厂制 品 3500*1000	m ²	3.5	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，集气罩需用膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。含隔油板及防爆灯
2	上风管	厂制 品 3500*500*500	m ²	7	材质：不锈钢 304. 1.0mm 不锈钢板制作。
3	抽风管	厂制 品 5000*500*500	m ²	10	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作。
4	轴流风机及连接口	5#	套	1	电压功率：380V/1.5KW。
5	变径	厂制品	只	1	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作, 按实计算。
6	弯头	厂制品 500*500	只	2	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作, 按实计算。
7	法兰	厂制品	付	7	材质：优质不锈钢
面食区					
1	排油烟罩	厂制 品 2400*1000	m ²	2.4	1、材质：304 不锈钢 2、材料厚度：1.2mm，折弯焊接组成 3、排油烟罩四边设有油污凝结槽并设活动载油器，集气罩需用镀锌材质的膨胀镙丝挂于背板或用 15 毫米直径吊码挂于天花。
2	上风管	厂制 品 2400*500*500	m ²	5	材质：不锈钢 304. 1.0mm 不锈钢板制作。
3	抽风管	厂制 品 9000*500*500	m ²	18	材质：不锈钢 304. 1.0mm 不锈钢板制作。
4	轴流风机及连接口	5#	套	1	电压功率：380V/1.5KW。

5	变径	厂制品	只	1	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。
6	弯头	厂制品 500*500	只	2	材质：不锈钢 304-1.0mm 不锈钢板制作，按实计算。
7	法兰	厂制品	付	13	
厨房送新风系统					
1	送风管	厂制品 35000*500*500	m ²	70	镀锌板 1.2mm 制作。
2	送风管	厂制品 38000*700*700	m ²	106	镀锌板 1.2mm 制作。
3	低噪音抽风风柜	20000 风量 7.5kw 20寸	台	1	1、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固； 2、集体表面为喷涂钢板，外观美观大方； 3、具有噪音低、风量大、耐高温、效率高、运行平稳等特点。 4、风柜生产厂家具有中国节能产品认证证书； 5、风柜生产厂家具有符合 GB3868.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》及 GB3868.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》标准的防爆合格证；
4	风柜电机	7.5kw	台	1	与风柜配套
5	变径	厂制品	只	2	镀锌板 1.2mm 制作。
6	弯头	厂制品 700*700	只	6	镀锌板 1.2mm 制作。
7	法兰	厂制品	付	75	5号角铁
8	送风百叶风口及接口	厂制品 400*500	套	18	铝合金百叶风口及接口

三、样品清单：

序号	货物名称	备注
1	油网烟罩（一个）	（油网烟罩尺寸 1000mm*1000mm
2	排烟管道（一个）	排烟管道尺寸 500mm*500mm 长度 500mm

注：1、所投的样品必须完整提供，如缺少或未提供，则该样品评分不得分。

2、样品必须在 2022年8月4日16:00 前送至常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼9楼，做好样品送达登记工作，联系人：钟工 电话：0519-89980195 /18961163789，逾期送达将不予接收（疫情期间请各投标单位的送样人遵守当地防疫政策，

合理把控送样时间)。

3、未中标单位样品在评标结束后当场由投标人取回，成交供应商的样品不予退回，由采购人封存作为最终验收的依据。

4、样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。在样品背面粘贴标签（不大于 10cm×5cm），标签上注明供应商名称、样品材质、规格型号、产地，加盖供应商公章，并用不透明白纸将标签粘贴遮盖。

5、样品制作及运输费用由投标人自行承担。

四、基本要求

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

2、投标单位提供的产品必须能够满足规范及招标文件的要求，产品必须能通过采购单位的质量验收等各类验收。

3、如投标单位没有在投标文件中的“偏离表”中说明投标设备与本招标文件的技术要求存在差异，则意味投标单位提供的设备完全符合本招标文件中技术条件的要求；如有差异，都应在投标文件中的“偏离表”中说明。

五、质保期及售后服务

1、质保及售后服务：

(1) 质量保证：质保期叁年。

(2) 质保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由中标人负责承担。

2、中标人应针对货物的特点对招标人有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

3、在接到招标人维修及技术服务要求后应在 1 小时之内作出响应，7×24 远程技术支持，故障远程解决不了的，应在 24 小时之内派出原厂或专业工程师到现场维修。

4. 人员培训

对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于 16 小时。

对采购人员工进行设备安全培训。

提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

中标人应免费提供一定数量的培训资料。

六、报价要求及支付方式

1、投标单价为完成本项目的全部费用，采购、运输、安装、调试、验收、保修、售后服务、税金等各种税费以及质保期间的一切费用，合同工期内的市场价格等风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用，结算不与调整。

2、支付方式：

2.1、合同签订后，十个工作日内支付合同价 30%的预付款；

2.2、安装并验收合格并经审计后，十个工作日内支付至审定价 95%；

2.3、投入使用满贰年无问题后，十个工作日内支付至结算价的 100%（无息）。

3、知识产权：采购人在使用成果任何部分时不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控（采购人是负责的）。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

4、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

第五章 评审方法和评审标准

一、对通过初评确定为实质上响应磋商文件的供应商进行详细的评分，采用百分制计分方法。磋商时，磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为所有评委所评定分值的平均值。磋商小组按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐出成交供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按照技术评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

评审因素	评分细则	分值 (分)	提供材料要求及备注
报价	满足磋商文件要求且磋商最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(基准价 / 磋商最终报价) × 30	30	投标报价得分精确到小数点后两位（四舍五入）
客观分（36分）			
企业业绩	供应商提供2019年6月1日以来完成的类似项目业绩证明材料，每提供一份合同得2分，最高得4分。	4	1、投标文件提供中标通知书、合同复印件并加盖公章；并提供中标通知书及合同原件核查，无原件不得分。 2、时间以合同签订时间为准。
企业实力	1、供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每提供一个，得1分，最高得3分。 2、供应商具有有效期内售后服务认证证书，得1分；	4	投标文件中需提供相关证书复印件并加盖公章；提供原件核查，无原件不得分。
技术参数及招标要求的响应度	根据采购文件“技术参数”对投标人所投产品的技术参数响应情况进行评审，完全满足招标文件技术参数的，得满分19分； 1) 标“▲”的功能及技术参数为重要性能指标，每有一项负偏离扣2分； 2) 其他技术参数略有负偏离，但不影响实际使用功能及性能的，评委视偏离情况每有一项扣1分；	19	1、标“▲”的技术参数或要求，投标人须按要求提供该项规定的证明材料。未提供或提供证明材料不能证明技术参数或要求的，则按规定扣分。 2、其他技术参数评审以技术要求响应及偏离表所写为准。
投入本项目人员	供应商拟投入本项目人员中，具有特种行业焊工熔化焊接与热切割作业操作证书的，每有一人得1分，本项最高3分。	3	1、提供相关证书复印件并加盖公章；提供原件核查，无原件不得分。 2、提供供应商为项目人员缴纳的2022年4月-2022年6月连续三个月的社保记录复印件加盖公章。
原材料检测报告	1、供应商具有检测资质的第三方检测机构出具的304不锈钢板检验报告（具有CMA、CNAS认证），检验结果须同时符合GB/T3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T10125-2012、GB/T6461-2002标准且中性盐雾试验时间达24h(含)以上的，得2分。 2、供应商具有国家认可的权威检测机构出具的满足消防防火要求的烟罩排烟管道304板材的检测报告（具有CMA、CNAS认证），符合GBT 9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第一部分：通用	6	提供检测报告复印件并加盖公章，提供原件核查，无原件不得分。

	要求》，试件未丧失耐火完整性的结论；烟罩排烟管道304板材燃烧性能符合GB 8624-2012标准A1级要求，提供304板材厚度≥1.0mm，燃烧性能等级满足A1级要求的检测报告（具有CMA、CNAS认证），每提供一份得2分，最高得4分。		
主观分（34）			
安装调试方案	<p>根据投标人提供的项目安装调试方案程序科学合理（从人员的安排、设备调试方案、质量安全保障措施、交货安装进度计划、突发事件的应急处理等），对方案完全响应、完整、可操作性强进行打分。本项最高12分。</p> <p>1、方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得12分； 2、方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得9分； 3、方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得6分； 4、方案内容较差、无针对性或可行性较差，得3分；</p>	12	
售后服务	<p>根据供应商承诺的产品质量保证、服务保障体系、售后服务人员的技术水平及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等进行评分，本项最高得6分</p> <p>1. 方案内容非常完善、合理且可操作性强且响应解决时间小于24小时内的得6分。 2. 方案内容较为完善、较合理且可操作性较强且响应解决时间48小时内的得4分。 3. 方案内容一般、合理且可操作性一般的得2分。 4. 方案内容不完善、不太合理且可操作性差的得1分。</p>	6	
设计深化能力	<p>根据供应商提供的厨房排烟走向图进行评分，图纸布局设计合理，很好符合厨房实际使用功能要求，得6分；功能布局较合理，较好的满足实际使用功能要求得3分；功能布局较差，不能满足实际使用功能要求得1分，不提供不得分。</p>	6	
样品分	<p>油网烟罩（一个）、排烟管道（一个）（油网烟罩尺寸1000mm*1000mm、排烟管道尺寸500mm*500mm，长度500mm）：</p> <p>根据所提供的样品齐全且材料、外形、尺寸、制作工艺、结构、功能完全满足采购人及磋商文件技术要求，做工精致，具有良好的适用性、材质优良的得10分；</p> <p>所提供的样品齐全且材料、外形、尺寸、制作工艺、结构、功能部分满足采购人及磋商文件技术要求，但做工一般，适用性一般、材质一般的得6分；</p> <p>所提供的样品齐全且材料、外形、尺寸、制作工艺、结构、功能不满足采购人及磋商文件技术要求，或做工差，或适用性差、或材质较差的得3分。</p> <p>未提供或者提供不全、完全不符合样品要求的，不得分。</p>	10	
合计		100	

注意事项：

- 1、评分办法中所涉及的的相关各种资格、资质、证书、证明、荣誉、业绩合同等材料在响应文件中提供复印件（加盖公章），要求提供的原件或公证件必须按照要求携带至磋商现场，随响应文件一并提交，以供磋商小组核实，否则该项不得分。磋商开始之后不再接受供应商提供的任何补充材料（含原件或公证件）。

第六章 合同

货物采购合同

项目名称：_____

委托方（甲方）：_____

受托方（乙方）：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

具体为：中标人应针对货物的特点对招标人有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。

1、在接到招标人维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，7×24远程技术支持，故障远程解决不了的，应在24小时之内派出原厂或专业工程师到现场维修。

2、人员培训

对采购人员进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

对采购人员进行设备安全培训。

提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

中标人应免费提供一定数量的培训资料。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第七条 交货和验收

1. 乙方应当在合同签订后天_____内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

2.1、合同签订后，十个工作日内支付合同价30%的预付款，

2.2、安装并验收合格并经审计后，十个工作日内支付至审定价95%

2.3、投入使用满贰年无问题后，十个工作日内支付至审定价的100%（无息）

第九条 违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期完成项目的，每逾期 1天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

5、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

6、其他：_____

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式四份，甲方、乙方各执一份，高新区财政局执一份，招标代理执一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
- 4、项目需求及考核等见后附件，作为合同组成部分，对甲乙双方构成约束力。

甲方（采购人）：_____（盖章）	乙方（供应商）：（盖章）
地址：	地址：
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
_____年_____月_____日	_____年_____月_____日

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附件：报价清单

第七章 响应文件的组成

- (一) 响应函
- (二) 报价一览表
- (三) 中小企业声明函（货物）
- (四) 报价明细表
- (五) 拟投入本项目主要人员名单
- (六) 相关业绩案例一览表
- (七) 技术要求相应及偏离表
- (八) 没有提供虚假材料的声明函
- (九) 项目实施方案
- (十) 基本服务承诺书
- (十一) 技术服务承诺书
- (十二) 投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料
- (十三) 资格审查材料

评分索引表（此表置于目录之后）

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页
		见投标文件第（）页

注：投标人应当根据技术及商务评审打分内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符，并影响投标人的得分。

第八章 响应文件的格式

封面

正/副本

项目

响应文件

采购编号：

项目名称：

供应商（盖章）：

法人代表或被授权人（签名或盖章）：

二〇二二年 月 日

一、响应函

致采购人：_____

我方收到贵单位磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的磋商。

1、愿意按照磋商文件的一切要求，承接_____项目。一旦我方成为成交供应商，我方将指派_____为项目负责人，全面负责本项目实施，并保证在合同签订后立即履行合同约定的内容。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

3、我单位愿意按竞争性磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。磋商报价包括但不限于竞争性磋商文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和竞争性磋商文件所要求的相关服务等全部内容。本响应文件的有效期限为磋商后 45 天。

4、我们愿意提供采购人在磋商文件中要求的原始资料。

5、我们认为你们有权决定成交供应商。

6、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》合同条款履行自己的全部责任。

7、我们认可并遵守磋商文件（含修正文件）的所有规定。

8、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意在领取成交通知书时支付规定的履约保证金。且我方如未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、提供下述响应文件正本一份，副本二份：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

电话： 传真：

地址： 邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

二、报价一览表

采购编号	
项目名称	
磋商总价 (人民币：元)	小写： _____ 大写： _____

投标总价为采购、运输、安装、调试、验收、保修、售后服务、税金等各种税费以及质保期间的一切费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

三、报价明细表

项目名称：

采购编号：

货币单位：人民币 元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	设备参数	单价	合价	备注
合计									

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

四、拟投入本项目主要人员名单

项目名称：_____

序号	姓名	性别	年龄	毕业学校和学历	专业	职称	执业资格证书	本项目中担任职务

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

日期：年 月 日

五、相关业绩案例一览表

项目名称：_____

序号	项目名称	合同金额	合同签订时间	备注

注： 根据评标办法附相关证明资料。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

七、没有提供虚假材料的声明函

采购人：_____

我公司（单位）愿针对本项目_____进行磋商，响应文件中所有响应文件所含内容，包括资格、资质、证明材料、业绩、陈述等均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切法律后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

八、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

- 1、详细实施方案
- 2、就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
- 3、应急措施
- 4、对原始资料的调查与收集
- 5、合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
- 6、需要采购人协助的事项
- 7、认为需要添加的其他内容

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

九、基本服务承诺书

一、我单位确保按成交结果确定价格及时提供服务。

二、承诺的服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、要求采购人提供的配合：

四、对磋商文件内容有不同意见的偏离说明：（若无，表示同意全面按照磋商文件的所有要求执行）

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十、投标人认为有必要提供的和评分所涉及的其他材料

十一、资格审查材料

- *1、营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本)或事业单位法人证书复印件加盖公章。
- *2、法定代表人身份证明书或授权委托书原件(格式详见附件1)；
- *3、上一年度的财务状况报告复印件加盖公章。【供应商成立不满一年的不需提供。】
- *4、近一年任意月份依法缴纳税收的相关材料复印件加盖公章；
- *5、近半年任意月份缴纳社会保障的相关材料复印件加盖公章；
- *6、未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网上打印凭证加盖公章。【在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网上打印凭证。】
- *7、《政府采购供应商信用承诺书》原件；(格式详见附件2)
- *8、中小企业声明函(货物)(格式详见附件3)

注意：以上加“*”材料若不符合投标资格要求(或资料不齐全、资料不合格)，则资格审查不通过。

附件 1

1、法定代表人资格证明书（法定代表人使用）

采购人：_____

本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人。在_____项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。特此证明。

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）。

2、授权委托书（非法定代表人使用）

采购人：_____

本授权委托书宣告：本人_____（姓名）系_____（单位）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在_____项目采购的活动中，以我单位的名义参加领取文件、资格审查、签署响应文件、与采购人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。

委托期限：至本项目结束或新的授权委托书送到之日。代理人无转委托权。

被授权人签名或盖章：

单位盖章：

法定代表人签名或盖章：

日期： 年 月 日

注意事项：需附加盖供应商公章的法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和加盖供应商公章的被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）签字：

年 月 日

附件 3

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加 _____ 的 _____ 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、 _____ ,属于 _____ 工业 _____ 行业 ;制造商为 _____ ,从业人员 _____ 人,营业收入为 _____ 万元,资产总额为 _____ 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2、 _____ ,属于 _____ 工业 _____ 行业 ;制造商为从业人员 _____ 人,营业收入为 _____ 万元,资产总额为 _____ 万元,属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

注:1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

第九章 对磋商文件的询问内容

- 1、项目名称：
- 2、项目编号：
- 3、询问内容：

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

联系手机：

时间： 年 月 日